Decizia nr. 2296 din 21.12.2022
privind modificarea Licenţei nr. 332 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, acordate Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 702 din 24.07.2001

Având în vedere:

prevederile art. 10 alin. (8) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi ale *Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice,* aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumit, în continuare, *Regulament,*

în considerarea cererii Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA, înregistrate la ANRE sub nr. 199405/09.12.2022, referitoare la modificarea Licenţei nr. 332 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, în sensul actualizării condiţiilor specifice asociate licenţei, prin includerea unor noi capacităţi energetice, precum şi a faptului că documentaţia depusă de solicitant este completă, conform prevederilor *Regulamentului,*

În temeiul:

dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea

DECIZIE

Art. I (1) – Licenţa nr. 332 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, acordată prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 702 din 24.07.2001, cu modificările ulterioare, Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Bulevardul ION MIHALACHE, nr. 15-17, Etaj 10-15, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/7426/2000, CUI 13267213, se modifică în sensul actualizării condiţiilor specifice asociate licenţei prin includerea în acest document a Centralei Electrice Eoliene (CEE) Crucea Nord cu puterea electrică instalată de 108 MW.

(2) – Formularul Licenţei nr. 332 se actualizează în conformitate cu conţinutul - cadru prevăzut în Anexa nr. 5 la *Regulament.*

Art. II – Condiţiile specifice asociate Licenţei nr. 332 se înlocuiesc cu Condiţiile specifice asociate Licenţei nr. 332 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. III – Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA va respecta prezenta decizie, Condiţiile generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, inclusiv a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţilor de producere a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile specifice asociate licenţei conform prezentei decizii.

Art. IV – Prezenta decizie se comunică Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA şi se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. V – Prezenta decizie produce efecte începând cu data de 01.01.2023.

PREŞEDINTE,

[redacted]

ANEXĂ LA LICENŢA NR. 332

CONDIŢIILE SPECIFICE ASOCIATE LICENŢEI PENTRU EXPLOATAREA COMERCIALĂ A CAPACITĂŢILOR DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE

Art. 1. – Prezentul document stabileşte condiţiile specifice în care este valabilă Licenţa nr. 332 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, denumită în continuare Licenţa.

Art. 2. – Licenţa este valabilă până la data de 24.07.2026.

Art. 3. – Licenţa permite exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice precizate în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 1 – Capacităţile energetice exploatate comercial în baza Licenţei

1.A. Putere electrică instalată –sucursale/societate

Nr.	Sucursala	Putere electrică instalată (MW)
1	SH BISTRIŢA	636,333
2	SH CLUJ	542,971
3	SH CURTEA DE ARGEŞ	716,200
4	SH HAŢEG	717,015
5	SH PORŢILE DE FIER	1633,166
6	SH RM.VALCEA	1523,900
7	SH SEBEŞ	511,087
	TOTAL SH	**6280,672**
8	CEE Crucea Nord	108
	TOTAL HIDROELECTRICA	**6388,672**

1.B. Capacităţi energetice

1.B.1. Sucursala Hidrocentrale Bistriţa

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
1.	**Denumire: CHE Dimitrie Leonida - Stejaru Pi / CHE = 164,126 MW**			
	Adresă: Comuna Pângăraţi, Localitatea Stejaru, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHE Dimitrie Leonida - Stejaru - Grupul nr. 1**		
		Adresă: **Comuna Pângăraţi, Localitatea Stejaru, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	27,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1961
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip F – 20 - 1600 -generator tip EAHV 400 / 125 - 14
	2	**Denumire: CHE Dimitrie Leonida - Stejaru - Grupul nr. 2**		
		Adresă: **Comuna Pângăraţi, Localitatea Stejaru, Judeţul Neamţ**		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea electrică instalată	MWe	27,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1960
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip F – 20 - 1600 -generator tip EAHV 400 / 125 - 14
	3	**Denumire: CHE Dimitrie Leonida - Stejaru - Grupul nr. 3**		
		Adresă: **Comuna Pângăraţi, Localitatea Stejaru, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	27,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1960
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip F – 20 - 1600 -generator tip EAHV 400 / 125 – 14
	4	**Denumire: CHE Dimitrie Leonida - Stejaru - Grupul nr. 4**		
		Adresă: **Comuna Pângăraţi, Localitatea Stejaru, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	27,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1960
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip F – 20 - 1600 -generator tip EAHV 400 / 125 - 14
	5	**Denumire: CHE Dimitrie Leonida - Stejaru - Grupul nr. 6**		
		Adresă: Comuna Pângăraţi, Localitatea Stejaru, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	54,126
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF iniţial/după retehnologizare	-	1961/2020
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip F – 20 - 2300 -generator tip EAHV 530 / 145 - 20

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	220	110	200	conexiune/ transformare pentru CN Transelectrica
	110	10,5	226	distribuţie pentru EON Moldova Distribuţie SA + CN Transelectrica SA
Instalaţii de distribuţie	LEA 0,4kV PT priză Bicaz-AN Apele Române, (consumator economic) LEA 0,4 KV alimentare servicii interne la staţia de transformare Borca, Racord 20KV alimentare servicii interne, PT 39 Bicaz (captare Izvoru Muntelui) consumator economic			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
2.	**Denumire: CHE Pângăraţi Pi / CHE = 23 MW**			
	Adresă: Comuna Pângăraţi, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHE Pângăraţi - Grupul nr. 1**		
		Adresă: **Comuna Pângăraţi, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	11,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 11,5 - 15 -generator tip HVS 602 / 95 - 44
	2	**Denumire: CHE Pângăraţi - Grupul nr. 2**		
		Adresă: **Comuna Pângăraţi, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	11,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 11,5 - 15 -generator tip HVS 602 / 95 – 44
3.	**Denumire: CHE Vaduri Pi / CHE = 44 MW**			
	Adresă: Comuna Alexandru cel Bun, Localitatea Vaduri, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHE Vaduri - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Alexandru cel Bun, Localitatea Vaduri, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	22
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1966
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 23 - 26 -generator tip HVS 638 / 100 - 36
	2	**Denumire: CHE Vaduri - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Alexandru cel Bun, Localitatea Vaduri, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	22
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1966
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 23 - 26 -generator tip HVS 638 / 100 - 36

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Servicii de transformare şi conexiune: UN 1 (kV) = 110; UN2 (kV) = 10,5; SN (MVA) = 50; Tip serviciu = distribuţie pentru EON Moldova Distribuţie SA		
		Instalaţii de distribuţie: LES 0,4 kV CHE Vaduri-Bloc de intervenţii- consumatori casnici; LES 20 kV alimentare TSI3 din PA Vaduri- servicii interne		
4.	**Denumire: CHE Piatra Neamţ Pi / CHE = 11 MW**			
	Adresă: Localitatea Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHE Piatra Neamţ - Grupul nr. 1**		
		Adresă: **Localitatea Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 5,5 - 15 -generator tip HVS 420 / 65 - 28
	2	**Denumire: CHE Piatra Neamţ - Grupul nr. 2**		
		Adresă: **Localitatea Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ**		
		Adresă: Localitatea Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 5,5 - 15 -generator tip HVS 420 / 65 - 28
		Servicii de transformare şi conexiune: UN 1 (kV) = -; UN2 (kV) = -; SN (MVA) = -; Tip serviciu = -		
		Instalaţii de distribuţie: LES 0,4 kV CHE Piatra Neamţ - Bloc de intervenţii (consumatori casnici)		
5.	**Denumire: CHE Vânători Pi / CHE = 14 MW**			
	Adresă: Comuna Săvineşti, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHE Vânători - Grupul nr. 1**		
		Adresă: **Comuna Săvineşti, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1963

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVM 3,5 - 20 -generator tip NA 370 / 32 – 20
	2	**Denumire: CHE Vânători - Grupul nr. 2**		
		Adresă: **Comuna Săvineşti, Judeţul Neamţ**		
		Adresă: Comuna Săvineşti, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1963
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVM 3,5 - 20 -generator tip NA 370 / 32 - 20
	3	**Denumire: CHE Vânători - Grupul nr. 3**		
		Adresă: **Comuna Săvineşti, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1963
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVM 3,5 - 20 -generator tip NA 370 / 32 - 20
	4	**Denumire: CHE Vânători - Grupul nr. 4**		
		Adresă: **Comuna Săvineşti, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1963
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVM 3,5 - 20 -generator tip NA 370 / 32 - 20

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	-	-	-	-
Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV CHE Vânători - Bloc de intervenţii (consumatori casnici)			

6.	**Denumire: CHE Roznov Pi / CHE = 14 MW**			
	Adresă: Localitatea Roznov, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHE Roznov - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Roznov, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	7

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1963
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,5 - 20 -generator tip HVS 375 / 100 - 24
	2	**Denumire: CHE Roznov - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Roznov, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,5 - 20 -generator tip HVS 375 / 100 - 24

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	-	-	-	-
Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV CHE Roznov – Bloc de intervenţii (consumatori casnici)			

7.	**Denumire: CHE Zăneşti Pi / CHE = 14 MW**			
	Adresă: Comuna Zăneşti, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHE Zăneşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: **Comuna Zăneşti, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,5 - 20 -generator tip HVS 375 / 100 - 24
	2	**Denumire: CHE Zăneşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: **Comuna Zăneşti, Judeţul Neamţ**		
		Puterea electrică instalată	MWe	7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,5 - 20 -generator tip HVS 375 / 100 - 24

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	110	6,3	20	Distribuţie pentru EON Moldova Distribuţie SA
Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV CHE Zăneşti - Bloc de intervenţii (consumatori casnici)			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup

8.	**Denumire: CHE Costişa Pi / CHE = 14 MW**			
	Adresă: Comuna Costişa, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHE Costişa - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Costişa, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,5 – 20-ZC -generator tip HVS 375 / 100 - 24
	2	**Denumire: CHE Costişa - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Costişa, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,5 – 20-ZC -generator tip HVS 375 / 100 - 24

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	110	6,3	20	Distribuţie pentru EON Moldova Distribuţie SA
Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV CHE Costişa – Bloc de intervenţii (consumatori casnici)			

9.	**Denumire: CHE Buhuşi Pi / CHE = 11 MW**			
	Adresă: Localitatea Buhuşi, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHE Buhuşi - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Buhuşi, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 5,5 - 15 -generator tip HVS 420 / 65 - 28
	2	**Denumire: CHE Buhuşi - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Buhuşi, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1964
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 5,5 - 15 -generator tip HVS 420 / 65 - 28

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	-	-	-	-
Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV TSI 3 Buhuşi-Bloc de intervenţii (consumatori casnici) LES 0,4 kV TSI 3-centrală (servicii interne) LEA 20kV alimentare TSI 3 din LEA 20 kV Roznov –Buhuşi (servicii interne)			

10.	**Denumire: CHE Racova Pi / CHE = 23 MW**			
	Adresă: Localitatea Racova, Judeţul Bacău			
	1	**Denumire: CHE Racova - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Racova, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	11,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1965
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 11,5 - 15 -generator tip HVS 602 / 95 - 44
	2	**Denumire: CHE Racova - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Racova, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	11,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1965
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 11,5 - 15 -generator tip HVS 602 / 95 - 44

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	110	6,3	25	distribuţie pentru EON Moldova Distribuţie SA
Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV CHE Racova – Bloc de intervenţii (consumatori casnici)			

11.	**Denumire: CHE Gârleni Pi / CHE = 23 MW**			
	Adresă: Localitatea Gârleni, Judeţul Bacău			
	1	**Denumire: CHE Gârleni - Grupul nr.1**		
		Adresă: Localitatea Gârleni, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	11,5

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1965
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 11,5 - 15 -generator tip HVS 602 / 95 – 44
	2	**Denumire: CHE Gârleni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Gârleni, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	11,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1965
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 11,5 - 15 -generator tip HVS 602 / 95 - 44

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	110	6,3	25	distribuţie pentru EON Moldova Distribuţie SA
Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV CHE Gârleni-Bloc de intervenţii (consumatori casnici)			
	LES 0,4 kV Baraj CHE Gârleni-Bloc de intervenţii (consumatori casnici)			
	LES 6 kV CHE Gârleni-Baraj Gârleni (servicii interne)			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
12.	**Denumire: CHE Lilieci Pi / CHE = 23 MW**			
	Adresă: Localitatea Lilieci – Judeţul Bacău			
	1	**Denumire: CHE Lilieci - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Lilieci – Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	11,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1965
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 11,5 - 15 -generator tip HVS 602 / 95 - 44
	2	**Denumire: CHE Lilieci - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Lilieci – Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	11,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1965
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 11,5 - 15 -generator tip HVS 602 / 95 - 44

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	110	6,3	25	distribuţie pentru EON Moldova Distribuţie SA
Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV CHE Lilieci -Bloc de intervenţii centrala (consumatori casnici)			
	LES 0,4 kV Baraj CHE Lilieci -Bloc de intervenţii baraj (consumatori casnici)			
	LES 6 kV CHE Lilieci -Baraj Lilieci (servicii interne)			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
13.	**Denumire: CHE Bacău Pi / CHE = 30 MW**			
	Adresă: Localitatea Bacău, Judeţul Bacău			
	1	**Denumire: CHE Bacău - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Bacău, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1966
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,5 - 20 -generator tip HVS 375 / 100 - 24
	2	**Denumire: CHE Bacău - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Bacău, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1966
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,5 - 20 -generator tip HVS 375 / 100 - 24
	3	**Denumire: CHE Bacău - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Bacău, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1966
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,5 - 20 -generator tip HVS 375 / 100 - 24
	4	**Denumire: CHE Bacău - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitatea Bacău, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1966
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,5 - 20 -generator tip HVS 375 / 100 - 24
		Servicii de transformare şi conexiune: UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA) / Tip serviciu
		-	-	- / -
		Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV CHE Bacău –Bloc de intervenţii (consumatori casnici)	
14.	**Denumire: CHE Poiana Uzului Pi / CHE = 4,1 MW**			
	Adresă: Localitatea Poiana Uzului, Judeţul Bacău			
	1	**Denumire: CHE Poiana Uzului - Grupul nr. 1**		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Adresă: Localitatea Poiana Uzului, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1976
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 3,6 - 72 -generator tip HVS 260 / 35 - 10
	2	**Denumire: CHE Poiana Uzului - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Poiana Uzului, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1976
		Prezentare	-	turbină hidraulică tip FOM 0,75 - 54 -generator tip GSA - 92 - 6
15.	**Denumire: CHE Stânca Costeşti Pi/CHE= 15 MW**			
	Adresă: Localitatea Stânca, Judeţul Botoşani			
	1	**Denumire: CHE Stânca Costeşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Stânca, Judeţul Botoşani		
		Puterea electrică instalată	MWe	15
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1978
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 16 - 27 -generator tip HVS 496 / 100 - 32

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	110	10,5	35	Distribuţie pentru OD
Instalaţii de distribuţie	-			

16.	**Denumire: MHC Hemeiuşi Pi / CHE = 0,085 MW**			
	Adresă: Comuna Bereşti Bistriţa, Judeţul Bacău			
	1	**Denumire: MHC Hemeiuşi - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Bereşti Bistriţa, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,085
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1985
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 500 / 1000 -generator tip MIB 2 – 315 S 80 - 6

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
17.	**Denumire: CHEMP Strunga Pi / CHE = 0,36 MW**			
	Adresă: Comuna Strunga, Judeţul Iaşi			
	1	**Denumire: CHEMP Strunga - Geupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Strunga, Judeţul Iaşi		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,36
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1985
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 - 6021 -generator tip GA 100 / 55 - 8
18.	**Denumire: CHEMP Neagra Pi / CHE = 0,236 MW**			
	Adresă: Comuna Taşca, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHEMP Neagra – grup nr. 1**		
		Adresă: Comuna Taşca, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,236
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
19.	**Denumire: CHEMP Cracău 1 ; Pi / CHE = 0,746 MW**			
	Adresă: Comuna Crăcăoani, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHEMP Cracău 1- Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Crăcăoani, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,373
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2001
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 190 / 720 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	2	**Denumire: CHEMP Cracău 1- Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Crăcăoani, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,373
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2001
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 190 / 720 -generator tip GA 70 / 46 - 4
20.	**Denumire: CHEMP Lucaciu ; Pi / CHE = 0,380 MW**			
	Adresă: Comuna Şaru Dornei, Localitatea Gura Haitii, Judeţul Suceava			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
	1	**Denumire: CHEMP Lucaciu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Şaru Dornei, Localitatea Gura Haitii, Judeţul Suceava		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,190
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	2	**Denumire: CHEMP Lucaciu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Şaru Dornei, Localitatea Gura Haitii, Judeţul Suceava		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,190
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
21.	**Denumire: CHEMP Vicov**			
	Comuna Vicovu de Sus, Localitatea Laura, Judeţul Suceava			
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	LEA 0,4 kV alimentare captare CHEMP Vicov (servicii interne)	
22.	**Denumire: CHEMP Bucecea ; Pi / CHE = 1,200 MW**			
	Adresă: Localitatea Bucecea, Judeţul Botoşani			
	1	**Denumire: CHEMP Bucecea - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Bucecea, Judeţul Botoşani		
		Puterea electrică instalată	MWe	1,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1983
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EVB 1,18 – 9,0 -generator tip HVS 259 / 31 - 3
	2	**Denumire: CHEMP Bucecea - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Bucecea, Judeţul Botoşani		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1984
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FOM 0,077 – 9,0 -generator tip MIB – 2 - 315
23.	**Denumire: CHEMP Rogojeşti ; Pi / CHE = 3,200 MW**			
	Adresă: Localitatea Rogojeşti, Judeţul Botoşani			
	1	**Denumire: CHEMP Rogojeşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Rogojeşti, Judeţul Botoşani		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea electrică instalată	MWe	1,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EVB 1,49 – 10,7 -generator tip HVS 265,5 / 28 - 24
	2	**Denumire: CHEMP Rogojeşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Rogojeşti, Judeţul Botoşani		
		Puterea electrică instalată	MWe	1,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EVB 1,49 – 10,7 -generator tip HVS 265,5 / 28 - 24
	3	**Denumire: CHEMP Rogojeşti - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Rogojeşti, Judeţul Botoşani		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FOM 270 – 10,6 -generator tip MIB – 450 - y – 110 - y
24.	**Denumire: CHE Poiana Teiului; Pi/CHE = 11 MW**			
	Adresă: Comuna Poiana Teiului, Judeţul Neamţ			
	1	**Denumire: CHE Poiana Teiului - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Poiana Teiului, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2003
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 5,6 - 18 -generator tip HVS 360 / 90 - 20
	2	**Denumire: CHE Poiana Teiului - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Poiana Teiului, Judeţul Neamţ		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2004
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 5,6 - 18 -generator tip HVS 360 / 90 - 20
		Instalaţii de distribuţie	LEA 20 KV Poiana Teiului – Galu , consumator economic, LEA 20KV alimentare servicii proprii la CHE, racord la LEA 20kv Poiana Teiului – Galu (servicii interne)	
25.	**Denumire: CHE Galbeni ; Pi / CHE = 29,500 MW**			
	Adresă: Localitatea Nicolae Bălcescu, Judeţul Bacău			
	1	**Denumire: CHE Galbeni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Nicolae Bălcescu, Judeţul Bacău		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea electrică instalată	MWe	14,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1983
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 16,7 – 11,6 -generator tip HVS 683 / 78 - 64
	2	**Denumire: CHE Galbeni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Nicolae Bălcescu, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	14,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1984
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 16,7 – 11,6 -generator tip HVS 683 / 78 - 64
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	LEA 20 KV baraj –centrala Galbeni (linie rezervă alimentare baraj)	
26.	**Denumire: CHE Răcăciuni ; Pi / CHE = 45,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Parava, Judeţul Bacău			
	1	**Denumire: CHE Răcăciuni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Parava, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	22,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1985
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 31 – 19,8 -generator tip HVS 793 / 95 - 60
	2	**Denumire: CHE Răcăciuni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Parava, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	22,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1985
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 31 – 19,8 -generator tip HVS 793 / 95 - 60
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	LEA 20 KV baraj –centrala Răcăciuni (linie rezervă alimentare baraj) LES 20 KV servicii interne Răcăciuni din LEA 20 KV Siscani – CHE Răcăciuni (servicii interne)	
27.	**Denumire: CHE Bereşti ; Pi / CHE = 43,500 MW**			
	Adresă: Localitatea Tătărăşti, Judeţul Bacău			
	1	**Denumire: CHE Bereşti - Grupul nr. 1**		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Adresă: Localitatea Tătărăşti, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	21,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 26 – 7,7 -generator tip HVS 793 / 95 - 60
	2	**Denumire: CHE Bereşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Tătărăşti, Judeţul Bacău		
		Puterea electrică instalată	MWe	21,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 26 – 17,7 -generator tip HVS 793 / 95 - 60
28.	**Denumire: CHE Călimăneşti Siret; Pi / CHE = 40 MW**			
	Adresă: Localitatea Nicoreşti, Judeţul Vrancea			
	1	**Denumire: CHE Călimăneşti Siret - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Nicoreşti, Judeţul Vrancea		
		Puterea electrică instalată	MWe	20
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 22,5 – 12,5 -generator tip HVS 794 / 100 - 72
	2	**Denumire: CHE Călimăneşti Siret - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Nicoreşti, Judeţul Vrancea		
		Puterea electrică instalată	MWe	20
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1994
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 22,5 – 12,5 -generator tip HVS 794 / 100 - 72
29.	**Denumire: CHE Movileni; Pi / CHE = 33,900 MW**			
	Adresă: Comuna Garoafa, Localitatea Ciuşlea, Judeţul Vrancea			
	1	**Denumire: CHE Movileni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Garoafa, Localitatea Ciuşlea, Judeţul Vrancea		
		Puterea electrică instalată	MWe	1,8
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2008
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 2,7 – 11,5 -generator tip HVS 305 / 52 - 28
	2	**Denumire: CHE Movileni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Garoafa, Localitatea Ciuşlea, Judeţul Vrancea		
		Puterea electrică instalată	MWe	1,8
		Puterea termică instalată	MWt	-

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		An PIF	-	2008
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 2,7 – 11,5 -generator tip HVS 305 / 52 - 28
	3	**Denumire: CHE Movileni - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Garoafa, Localitatea Ciuşlea, Judeţul Vrancea		
		Puterea electrică instalată	MWe	15,15
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2009
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 17 – 11,5 -generator tip HVS 788 / 84 - 64
	4	**Denumire: CHE Movileni - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Comuna Garoafa, Localitatea Ciuşlea, Judeţul Vrancea		
		Puterea electrică instalată	MWe	15,15
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2009
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip K VB 17 – 11,5 -generator tip HVS 788 / 84 - 64

1.B.2. Sucursala Hidrocentrale Cluj

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
1.	**Denumire: CHE Mărişelu ; Pi / CHE = 220,500** MW			
	Adresă: Comuna Mărişel, Judeţul Cluj			
	1	**Denumire: CHE Mărişelu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Mărişel, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	73,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1977
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 85 - 470 -generator tip HVS 396 / 215 - 10
	2	**Denumire: CHE Mărişelu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Mărişel, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	73,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1977
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 85 - 470 -generator tip HVS 396 / 215 - 10
	3	**Denumire: CHE Mărişelu - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Mărişel, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	73,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1977
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 85 - 470 -generator tip HVS 396 / 215 - 10

	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
Servicii de transformare şi conexiune	20	20	7	conexiune pentru operatorul de distribuţie

Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4kV PT Casa Vanelor Castel Mărişelu
	Staţia 20/0,4 kV Mărişelu
	Staţia 20/0,4 kV PT Colonie Mărişelu (Furnizare consumatori casnici)
	Staţia 20/0,4 kV PT Baraj Someş Rece I

2.	**Denumire: CHE Tarniţa ; Pi / CHE = 45,000** MW			
	Adresă: Comuna Gilău, Localitatea Someşul Cald, Judeţul Cluj			
	1	**Denumire: CHE Tarniţa - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Gilău, Localitatea Someşul Cald, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	22,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1974

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 23,5 - 74 -generator tip HVS 420 / 125 - 20
	2	**Denumire: CHE Tarniţa - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Gilău, Localitatea Someşul Cald, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	22,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1974
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 23,5 - 74 -generator tip HVS 420 / 125 - 20

	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
Servicii de transformare şi conexiune	110KV şi 20 KV	110	20/10,5	92	conexiune/ transformare pentru operatorul distribuţie

Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 kV Tarniţa
	Staţia 20/0,4 kV PT Baraj Tarniţa (Furnizare consumatori casnici şi sindicat Hidroconstrucţia Ardeal)
	Staţia 20/0,4 kV PT Colonie Tarniţa (Furnizare consumatori casnici)
	Staţia 110/20 kV CHE Tarniţa (Prin trafo 110/20 kV alimentează reţeaua SDFEE Cluj)
	LES 20 kV din linia Mărişelu –Tarniţa circ.1+2
	LES 20 kV din linia Mărişelu-Fântânele circ.1+2
	LES 20 kV Tarniţa PT 20/0,4 kV Colonia Tarniţa
	LES 20 kV din linia PA Fântânele –Huedin
	LES 20 kV din linia Tarniţa –Mărişelu circ 1+2
	LES 20 kV din linia Tarniţa –Gilău I
	LEA 20 kV racord circuit 1+2 PT Baraj Tarniţa din linia Tarniţa – Mărişelu circuit 1+2
	LEA+LES 20 kV de racordare a PT Colonie Tarniţa la LEA 20 kV Tarniţa – Mărişelu circ. 1
	LES 20kV a liniei de racordare a Staţiei 20kV Someşul Cald din LEA Gilău 1-Tarniţa
	LES 20kV linia Gilău II-Floreşti
	LES 20 kV linia Gilău II –Căpuş
	LES 20 kV linia Floreşti I-Floreşti
	LES 20 kV linia Floreşti I-Floreşti II
	LES 20 kV linia Floreşti II –Floreşti I
	LES 20 kV linia Floreşti II-Abator
	LES 20 kV linia Colibiţa –Prundul Bârgăului
	LES 20 kV linia Colibiţa –Baraj Colibiţa

3.	**Denumire: CHE Gilău 1 ; Pi / CHE = 6,640** MW			
	Adresă: Comuna Gilău, Judeţul Cluj			
	1	**Denumire: CHE Gilău 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Gilău, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1977
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 5,7 - 143 -generator tip HVS 425 / 66 - 35

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
	2	**Denumire: CHE Gilău 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Gilău, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,62
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1984
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 120 / 71 - 12
	3	**Denumire: CHE Gilău 1 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Gilău, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,62
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1984
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 120 / 71 - 12
	Servicii de transformare şi conexiune	-		
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4kV Gilău I		
4.	**Denumire: CHE Someşul Cald ; Pi / CHE = 12,000** MW			
	Adresă: Comuna Gilău, Localitatea Someşul Cald, Judeţul Cluj			
	1	**Denumire: CHE Someşul Cald - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Gilău, Localitatea Someşul Cald, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	12
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1983
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 13 - 21 -generator tip HVS 420 / 101 - 36
	Servicii de transformare şi conexiune	-		
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/6/0,4 kV Someşul Cald (Furnizare SC Compania de Apă SOMEŞ SA)		
5.	**Denumire: CHE Gilău 2 ; Pi / CHE = 6,900** MW			
	Adresă: Comuna Gilău, Judeţul Cluj			
	1	**Denumire: CHE Gilău 2 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Gilău, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 – 15 -generator tip HVS 426 / 66 – 33

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
	2	**Denumire: CHE Gilău 2 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Gilău, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 120 / 71 - 12
	3	**Denumire: CHE Gilău 2 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Gilău, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 120 / 71 - 12
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4kV Gilău II		
6.	**Denumire: CHE Floreşti 1 ; Pi / CHE = 6,900 MW**			
	Adresă: Comuna Gilău, Localitatea Floreşti, Judeţul Cluj			
	1	**Denumire: CHE Floreşti 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Gilău, Localitatea Floreşti, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	2	**Denumire: CHE Floreşti 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Gilău, Localitatea Floreşti, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 120 / 71 - 12
	3	**Denumire: CHE Floreşti 1 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Gilău, Localitatea Floreşti, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 12 / 71 - 12

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 kV Floreşti I (Furnizare SC BRIARIS SA)	
7.	**Denumire: CHE Colibiţa ; Pi / CHE = 21,000 MW**			
	Adresă: Comuna Bistriţa Bârgăului, Judeţul Bistriţa Năsăud			
	1	**Denumire: CHE Colibiţa - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Bistriţa Bârgăului, Judeţul Bistriţa Năsăud		
		Puterea electrică instalată	MWe	21
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 23,5 -175-generator tip HVS 245/155 -10
	Servicii de transformare şi conexiune		-	
	Instalaţii de distribuţie		PTA captare Bărgău 20/0,4 KV (Furnizare Ocolul Silvic Tihuţa – Colibiţa)	
8.	**Denumire: CHEMP Floreşti 2 ; Pi / CHE = 1,300 MW**			
	Adresă: Comuna Floreşti, Judeţul Cluj			
	1	**Denumire: CHEMP Floreşti 2 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Floreşti, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,216
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
	2	**Denumire: CHEMP Floreşti 2 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Floreşti, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,216
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
	3	**Denumire: CHEMP Floreşti 2 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Floreşti, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,216
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
	4	**Denumire: CHEMP Floreşti 2 - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Comuna Floreşti, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,216
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
	5	**Denumire: CHEMP Floreşti 2 - Grupul nr. 5**		
		Adresă: Comuna Floreşti, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,216
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
	6	**Denumire: CHEMP Floreşti 2 - Grupul nr. 6**		
		Adresă: Comuna Floreşti, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,216
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
	Servicii de transformare şi conexiune	-		
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 kV Floreşti 2		
9.	**Denumire: CHEMP Cluj 1 ; Pi / CHE = 0,940 MW**			
	Adresă: Localitatea Cluj – Napoca, Judeţul Cluj			
	1	**Denumire: CHEMP Cluj 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Cluj – Napoca, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,157
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
	2	**Denumire: CHEMP Cluj 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Cluj – Napoca, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,157
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
	3	**Denumire: CHEMP Cluj 1 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Cluj – Napoca, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,157
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
	4	**Denumire: CHEMP Cluj 1 - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitatea Cluj – Napoca, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,157
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
	5	**Denumire: CHEMP Cluj 1 - Grupul nr. 5**		
		Adresă: Localitatea Cluj – Napoca, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,157
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
	6	**Denumire: CHEMP Cluj 1 - Grupul nr. 6**		
		Adresă: Localitatea Cluj – Napoca, Judeţul Cluj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,157
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 1100 -generator tip GA 100 / 43 - 20
		Instalaţii de distribuţie		Staţia PT 10/0,4 kV Hidrocentrale Cluj (Furnizare SC 2T PROD Furnizare SC ORANGE Romania SA)
				Staţia 10/0,4 Kv MHC Cluj I
10.	**Denumire: CHEMP Izvoare; Pi / CHE = 0,592** MW			
	Adresă: Comuna Deseşti, Judeţul Maramureş			
	1	**Denumire: CHEMP Izvoare - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Deseşti, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,148
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	2	**Denumire: CHEMP Izvoare - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Deseşti, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,148
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	3	**Denumire: CHEMP Izvoare - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Deseşti, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,148
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	4	**Denumire: CHEMP Izvoare - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Comuna Deseşti, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,148
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	Servicii de transformare şi conexiune	-		
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 kV Izvoare – Ştedea (Furnizare Ocolul Silvic Mara)		
11.	**Denumire: CHEMP Vişeuţ ; Pi / CHE = 0,718** MW			
	Adresă: Comuna Borşa, Judeţul Maramureş			
	1	**Denumire: CHEMP Vişeuţ - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Borşa, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,239
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	2	**Denumire: CHEMP Vişeuţ - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Borşa, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,239
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	3	**Denumire: CHEMP Vişeuţ - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Borşa, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,240
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	Servicii de transformare şi conexiune	-		
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 0,4 kV CHEMP Vişeuţ		
12.	**Denumire: CHEMP Borşa Complex; Pi / CHE = 1,418** MW			
	Adresă: Comuna Borşa, Judeţul Maramureş			
	1	**Denumire: CHEMP Borşa Complex - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Borşa, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip MIB 200
	2	**Denumire: CHEMP Borşa Complex - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Borşa, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip MIB 200
	3	**Denumire: CHEMP Borşa Complex - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Borşa, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,518
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 42 - 6
	4	**Denumire: CHEMP Borşa Complex - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Comuna Borşa, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,20
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	5	**Denumire: CHEMP Borşa Complex - Grupul nr. 5**		
		Adresă: Comuna Borşa, Judeţul Maramureş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,20
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1994
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 70 / 46 – 4
	Servicii de transformare şi conexiune	-		
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 kV CHEMP Borşa Complex		
13.	**Denumire: CHE Remeţi ; Pi / CHE = 100,000 MW**			
	Adresă: Comuna Bulz, Localitatea Remeţi, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHE Remeţi - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Bulz, Localitatea Remeţi, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	50
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1985
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 54,3-305 -generator tip HVS 430/125 -14
	2	**Denumire: CHE Remeţi - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Bulz, Localitatea Remeţi, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	50
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1985
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 54,3 - 305 -generator tip HVS 430 / 125 - 14

	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
Servicii de transformare şi conexiune	110	10,5	2x63	conexiune şi distribuţie pentru operatorul de distribuţie
	110	20	1x16	
Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 kV Baraj Drăgan			
	Staţia 20/0,4 kV Remeţi			
	Staţia 20/0,4 kV Casa Vanelor			
	Staţia 20/0,4 kV PT Baraj Bulz			
	Staţia 110/20 kV CHE Remeţi (prin trafo 110/20 kV alimentează reţeaua SDEE Bihor)			
	LES 20 kV,LEA 20 KV Remeţi –Zărnişoara 1+2			
	LES 20 kV,LEA 20 KV Remeţi –Ponoare			
	LES 20 kV LEA 20 KV Remeţi Sat			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
14.	**Denumire: CHE Munteni 1 ; Pi / CHE = 58,000** MW			
	Adresă: Comuna Bulz, Localitatea Munteni, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHE Munteni 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Bulz, Localitatea Munteni, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	29
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 30 - 140 -generator tip HVS 340 / 125 - 12
	2	**Denumire: CHE Munteni 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Bulz, Localitatea Munteni, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	29
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 30 - 140 -generator tip HVS 340 / 125 - 12

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	110	10,5	2x40	conexiune pentru operatorul de distribuţie
Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 kV Munteni			
	Staţia 20/0,4 kV PT Camera încărcare CHE Munteni			
	LES 20kV, LEA 20 KV Munteni – Remeţi sat			
	LES 20 kV, LEA 20 KV Munteni - Valea Criş			

15.	**Denumire: CHE Lugaşu ; Pi / CHE = 18,000** MW			
	Adresă: Comuna Lugaşu de Jos, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHE Lugaşu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Lugaşu de Jos, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 9,4 – 23,2 -generator tip HVS 380 / 90 - 28
	2	**Denumire: CHE Lugaşu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Lugaşu de Jos, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 9,4 – 23,2 -generator tip HVS 380/90-28

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 kV CHE Lugaşu, LES 20 kV, LEA 20KV CHE Lugaşu - Hotar – Aleşd	
16.	**Denumire: CHE Tileagd ; Pi / CHE = 18,000 MW**			
	Adresă: Comuna Tileagd, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHE Tileagd - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Tileagd, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 9,4 – 23,2 -generator tip HVS 380/90-28
	2	**Denumire: CHE Tileagd - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Tileagd, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 9,4–23,2 -generator tip HVS 380/90-28

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	110	6,3	1x25	conexiune pentru operatorul de distribuţie
Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 kV CHE Tileagd, LES 20 kV, LEA 20 KV CHE Tileagd – Staţie 110/20 KV Tileagd			

17.	**Denumire: CHE Săcădat ; Pi / CHE = 10,000 MW**			
	Adresă: Comuna Săcădat, Localitatea Sabolciu, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHE Săcădat - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Săcădat, Localitatea Sabolciu, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1994
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 5,9–14,7 -generator tip HVS 426/66-36
	2	**Denumire: CHE Săcădat - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Săcădat, Localitatea Sabolciu, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	199[illegible]
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 5,9–14,7 -generator tip

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
				HVS 426/66-36
	Servicii de transformare şi conexiune			-
	Instalaţii de distribuţie	LES 20 kV LEA 20KV CHE Săcădat - Staţie 110/20 KV Tileagd		
		Staţia 20/0,4 kV CHE Săcădat		
18.	**Denumire: CHE Fughiu ; Pi / CHE = 10,000 MW**			
	Adresă: Comuna Oşorhei, Localitatea Fughiu, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHE Fughiu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Oşorhei, Localitatea Fughiu, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2007
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 5,9–14,7 -generator tip HVS 426/66-36
	2	**Denumire: CHE Fughiu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Oşorhei, Localitatea Fughiu, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2007
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 5,9 – 14,7 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	Servicii de transformare şi conexiune			-
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 KV CHE Fughiu		
		LES 20 KV LEA 20 KV CHE Fughiu -Oşorhei		
19.	**Denumire: CHEMP Boga 2 ; Pi / CHE = 0,778 MW**			
	Adresă: Comuna Pietroasa, Localitatea Boga, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHEMP Boga 2 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Pietroasa, Localitatea Boga, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,389
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 42 - 6
	2	**Denumire: CHEMP Boga 2 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Pietroasa, Localitatea Boga, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,389
		Puterea termică instalată	MWt	-

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 42 - 6
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	Staţia 20/0,4 kV Boga 2	
20.	**Denumire: CHEMP Piatra Bulz ; Pi / CHE = 1,754 MW**			
	Adresă: Comuna Pietroasa, Localitatea Boga, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHEMP Piatra Bulz - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Pietroasa, Localitatea Boga, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,877
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 120 / 50 – 6 - 2
	2	**Denumire: CHEMP Piatra Bulz - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Pietroasa, Localitatea Boga, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,877
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 120 / 50 – 6 - 2
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 20/0,4 kV Piatra Bulz
21.	**Denumire: CHEMP Budureasa ; Pi / CHE = 0,731 MW**			
	Adresă: Comuna Budureasa, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHEMP Budureasa - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Budureasa, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,300
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1990
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 33 – 8
	2	**Denumire: CHEMP Budureasa - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Budureasa, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,431
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1990

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 55 – 8
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 20/0,4 kV Budureasa
22.	**Denumire: CHEMP Nimăieşti 4 ; Pi / CHE = 1,170 MW**			
	Adresă: Comuna Curatele, Localitatea Nimăieşti, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHEMP Nimăieşti 4 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Curatele, Localitatea Nimăieşti, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,585
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2000
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 55 – 8
	2	**Denumire: CHEMP Nimăieşti 4 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Curatele, Localitatea Nimăieşti, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,585
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2000
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 55 – 8
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 20/0,4 kV Nimăieşti
23.	**Denumire: CHEMP Munteni 2 ; Pi / CHE = 0,630 MW**			
	Adresă: Comuna Bulz, Localitatea Munteni, Judeţul Bihor			
	1	**Denumire: CHEMP Munteni 2 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Bulz, Localitatea Munteni, Judeţul Bihor		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,630
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1992
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 190 / 720 -generator tip GA 100 / 80 – 10
24.	**Denumire: CHEMP Leşu**			
	Adresă: Comuna Bulz, Localitatea Remeţi, Judeţul Bihor			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 20/6,3/0,4 kV CHE Leşu
				LES 20 kV, LEA 20KV CHE Leşu –Remeţi sat
				LES 20 kV,LEA 20KV CHE Leşu –Ponoare-Valea Criş
25.	**Denumire: Baraj Fântânele**			
	Instalaţii de distribuţie			Staţia 20/0,4 kV PT Baraj Fântânele
26.	**Denumire: Staţia de Pompe Secuieu**			
	Instalaţii de distribuţie			Staţia 20/0,4kV şi staţie 110/6,3/0,4 kV Pompe Săcuieu

1.B.3. Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
1.	**Denumire: CHE Vidraru ; Pi / CHE = 220,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Arefu, Comuna Căpăţâneni, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Vidraru - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Arefu, Comuna Căpăţâneni, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	55
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1966
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FRANCIS FV 10 - 55 -generator tip HV 760732 - 14
	2	**Denumire: CHE Vidraru - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Arefu, Comuna Căpăţâneni, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	55
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1966
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FRANCIS FV 10 - 55 -generator tip HV 760732 - 14
	3	**Denumire: CHE Vidraru - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Arefu, Comuna Căpăţâneni, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	55
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1966
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FRANCIS FV 10 - 55 -generator tip HV 760732 - 14
	4	**Denumire: CHE Vidraru - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitatea Arefu, Comuna Căpăţâneni, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	55
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1966
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FRANCIS FV 10 - 55 -generator tip HV 760732 - 14
	Servicii de transformare şi conexiune		-	
	Instalaţii de distribuţie		CHE Vidraru- PT20/0,4 kV - LES –0,4 kV (S.C. Hidroserv SA, S	

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
				Vodafone SA, S.C. Orange SA, SC Turism Montan La Cetate SRL, SC Excelsior SRL , casă particulară
				Baraj Vidraru , SI-PT 20/0,4 KV –LES 0,4 KV (SC Posada Vidraru SA, SC Girexim Universal SRL, SC Vodafone SA, S.C. Orange SA, SC Cosmote SA, SC NIC-TOM-METEOR SRL
2.	**Denumire: CHE Cumpăniţa ; Pi / CHE = 4,800 MW**			
	Adresă: Localitatea Arefu, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Cumpăniţa - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Arefu, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	4,8
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1968
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FPK 010 / 17 -generator tip Ganz orizontal 265810
3.	**Denumire: CHE Vâlsan ; Pi / CHE = 5,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Arefu, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Vâlsan - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Arefu, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1969
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FPK 010 / 17 -generator tip Ganz orizontal 252490
4.	**Denumire: CHE Oieşti ; Pi / CHE = 15,000 MW**			
	Adresă: Comuna Corbeni, Satul Oieşti, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Oieşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Corbeni, Satul Oieşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1967
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 3 – 375 / 100 - 24
	2	**Denumire: CHE Oieşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Corbeni, Satul Oieşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1967
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 – 20 -generator tip HVS 3 – 375 / 100 - 24

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup			
		Servicii de transformare şi conexiune		UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
				110	6,3	25	
		Instalaţii de distribuţie		CHE Oieşti –panouri SI –LES 0,4 kV (Bloc intervenţie), Organizare şantier Hidroelectrica serv			
5.	**Denumire: CHE Albeşti ; Pi / CHE = 15,000 MW**						
	Adresă: Comuna Albeşti, Judeţul Argeş						
	1	**Denumire: CHE Albeşti - Grupul nr. 1**					
		Adresă: Comuna Albeşti, Judeţul Argeş					
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5			
		Puterea termică instalată	MWt	-			
		An PIF	-	1967			
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 3 – 375 / 100 - 24			
	2	**Denumire: CHE Albeşti - Grupul nr. 2**					
		Adresă: Comuna Albeşti, Judeţul Argeş					
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5			
		Puterea termică instalată	MWt	-			
		An PIF	-	1967			
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 3 – 375 / 100 - 24			
		Servicii de transformare şi conexiune	UN 1(kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu	
			110	6,3	25		
		Instalaţii de distribuţie		CHE Albeşti-panouri SI-LES 0,4kV (Bloc intervenţie), Primăria Albeşti, SC ALIFLOR INVEST 2008 SRL			
6.	**Denumire: CHE Cerbureni ; Pi / CHE = 15,000 MW**						
	Adresă: Comuna Albeşti, Judeţul Argeş						
	1	**Denumire: CHE Cerbureni - Grupul nr. 1**					
		Adresă: Comuna Albeşti, Judeţul Argeş					
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5			
		Puterea termică instalată	MWt	-			
		An PIF	-	1968			
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 3 – 375 / 100 - 24			
	2	**Denumire: CHE Cerbureni - Grupul nr. 2**					
		Adresă: Comuna Albeşti, Judeţul Argeş					
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5			
		Puterea termică instalată	MWt	-			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		An PIF	-	1968
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 3 – 375 / 100 - 24

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	110	6,3	25	
Instalaţii de distribuţie	CHE Cerbureni-panouri SI –LES 0,4 kV (Bloc intervenţie,Damu SRL)			

7.	**Denumire: CHE Valea Iaşului ; Pi / CHE = 15,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Valea Danului, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Valea Iaşului - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Valea Danului, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1969
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 3 – 375 / 100 - 24
	2	**Denumire: CHE Valea Iaşului - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Valea Danului, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1969
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 – 20 -generator tip HVS 3 – 375 / 100 - 24

Servicii de transformare şi conexiune	-
Instalaţii de distribuţie	CHE Valea Iaşului-panouri SI-LES 0,4 kV (Bloc intervenţie,Case particulare, Mănăstirea Curtea de Argeş

8.	**Denumire: CHE Curtea de Argeş; Pi / CHE = 7,700 MW**			
	Adresă: Municipiul Curtea de Argeş, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Curtea de Argeş - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Municipiul Curtea de Argeş, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1972
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 4 - 10 -generator tip HVS 424 / 55 - 44
	2	**Denumire: CHE Curtea de Argeş - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Municipiul Curtea de Argeş, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,85

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1972
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 4 - 10 -generator tip HVS 424 / 55 - 44
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		CHE Curtea de Argeş –panouri SI-LES –0,4 kV (S.C.Hidroelectrica serv SA, Sediu SH, SC Cosmote +Vodafone SA
9.	**Denumire: CHE Noapteş ; Pi / CHE = 15,400 MW**			
	Adresă: Municipiul Curtea de Argeş, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Noapteş - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Municipiul Curtea de Argeş, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1973
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 – 20 N -generator tip HVS 380 / 90 - 28
	2	**Denumire: CHE Noapteş - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Municipiul Curtea de Argeş, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1973
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 – 20 N -generator tip HVS 380 / 90 - 28
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		CHE Noapteş –panouri SI –LES 0,4 kV (Bloc intervenţie), SC ARGUS FOREST SRL
10.	**Denumire: CHE Zigoneni ; Pi / CHE = 15,400 MW**			
	Adresă: Comuna Băiculeşti, Satul Zigoneni, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Zigoneni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Băiculeşti, Satul Zigoneni, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1973
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 – 20 N -generator tip HVS 380 / 90 - 28
	2	**Denumire: CHE Zigoneni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Băiculeşti, Satul Zigoneni, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,7

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1973
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 – 20 N -generator tip HVS 380 / 90 - 28
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	CHE Zigoneni-panouri SI-LES 0,4 kV (Bloc intervenţie)	
11.	**Denumire: CHE Băiculeşti ; Pi / CHE = 15,400 MW**			
	Adresă: Comuna Băiculeşti, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Băiculeşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Băiculeşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1974
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 – 20 N -generator tip HVS 380 / 90 - 28
	2	**Denumire: CHE Băiculeşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Băiculeşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1974
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 – 20 N -generator tip HVS 380 / 90 - 28
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	CHE Băiculeşti -panouri SI-LES 0,4 kV (Bloc intervenţie), case particulare	
12.	**Denumire: CHE Mâniceşti ; Pi / CHE = 11,500 MW**			
	Adresă: Comuna Băiculeşti, Sat Maniceşti Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Mâniceşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Băiculeşti, Sat Maniceşti Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1975
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 – 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	2	**Denumire: CHE Mâniceşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Băiculeşti, Sat Maniceşti Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,75

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1975
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 – 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		CHE Mâniceşti –panouri SI-LES –0,4 kV (Bloc intervenţie)
13.	**Denumire: CHE Vâlcele ; Pi / CHE = 15,400 MW**			
	Adresă: Localitatea Merişani, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Vâlcele - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Merişani, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1976
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 – 20 N -generator tip HVS 380 / 90 - 28
	2	**Denumire: CHE Vâlcele - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Merişani, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1976
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 – 20 N -generator tip HVS 380 / 90 - 28
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		CHE Vâlcele –panouri SI –LES –0,4 kV (A.N.Apele Române) Administraţia bazinală de apă Argeş – Vedea, Bloc de intervenţie
14.	**Denumire: CHE Merişani; Pi / CHE = 11,500 MW**			
	Adresă: Localitatea Merişani, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Merişani - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Merişani, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1976
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 – 15 -generator tip HVS 426 / 66 – 36

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
	2	**Denumire: CHE Merişani - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Merişani, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1976
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 – 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		CHE Merişani –panouri SI-LES –0,4 kV (Bloc intervenţie)
15.	**Denumire: CHE Bascov ; Pi / CHE = 7,700 MW**			
	Adresă: Localitatea Bascov, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Bascov - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Bascov, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1971
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 4 – 10 -generator tip HVS 424 / 55 - 44
	2	**Denumire: CHE Bascov - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Bascov, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1971
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 4 – 10 -generator tip HVS 424 / 55 - 44
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		CHE Bascov –panouri SI –LES-0,4 kV (A.N.Apele Române (Argeş Vedea) Bloc intervenţie, S.C.Tody Plast Argeş SRL, S.C.Metal Industry Group SRL SC Proinvest Design Comp.SRL)
16.	**Denumire: CHE Piteşti ; Pi / CHE = 7,700 MW**			
	Adresă: Municipiul Piteşti, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Piteşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Municipiul Piteşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1972

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 4 – 10 -generator tip HVS 424 / 55 – 44
	2	**Denumire: CHE Piteşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Municipiul Piteşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1972
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 4 – 10 -generator tip HVS 424 / 55 - 44
		Servicii de transformare şi conexiune		
		Instalaţii de distribuţie	CHE Piteşti –panouri SI –LES –0,4 kV (Bloc intervenţie)	
17.	**Denumire: CHE Budeasa ; Pi / CHE = 11,500 MW**			
	Adresă: Localitatea Budeasa, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Budeasa - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Budeasa, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1978
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 – 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	2	**Denumire: CHE Budeasa - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Budeasa, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1978
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 – 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	CHE Budeasa –panouri SI –LES –0,4 kV (A.N.Apele Române, Administraţia bazinală de apă Argeş Vedea)	
18.	**Denumire: CHE Goleşti ; Pi / CHE = 8,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Călineşti, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Goleşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Călineşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	4

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1983
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 4,36 – 11 -generator tip HVS 424 / 55 - 44
	2	**Denumire: CHE Goleşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Călineşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1983
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 4,36–11 -generator tip HVS 424/ 55-44
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		CHE Goleşti –panouri SI –LES –0,4 kV (Bloc intervenţie)
19.	**Denumire: CHE Clăbucet ; Pi / CHE = 64,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Rucăr, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Clăbucet - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Rucăr, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	32
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1985
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 33-212 -generator tip HVS 340/125-12
	2	**Denumire: CHE Clăbucet - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Rucăr, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	32
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1985
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 33 - 212 -generator tip HVS 340 / 125 - 12
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		CHE Clăbucet –panouri SI –LES –0,4kV + LEA–0,4kV(Case particulare, SC STEAND TURISM CENTER SRL, SC TEODORA SUNNY DAYS SRL)
20.	**Denumire: CHE Lereşti ; Pi / CHE = 19,000 MW**			
	Adresă: Comuna Lereşti, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Lereşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Lereşti, Judeţul Argeş		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea electrică instalată	MWe	19
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 20 - 153 -generator tip HVS 241 / 150 - 10
		Instalaţii de distribuţie	CHE Lereşti –panouri SI –LES 0,4 kV - LEA –0,4kV (Bloc intervenţie, SC Orange, SC Vodafone, Canton silvic)	
21.	**Denumire: CHE Voineşti ; Pi / CHE = 5,200 MW**			
	Adresă: Comuna Lereşti, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Voineşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Lereşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,2
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 5,8 - 74 -generator tip HVS 250 / 45 - 10
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	CHE Voineşti –panouri SI –LEA –0,4kV (Bloc intervenţie, SC Damorex Grup SRL, SC Damirex Euro Trans SRL)	
22.	**Denumire: CHE Văcăreşti ; Pi / CHE = 4,840 MW**			
	Adresă: Localitatea Văcăreşti , Judeţul Dambovița			
	1	**Denumire: CHE Văcăreşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Văcăreşti , Judeţul Dambovița		
		Puterea electrică instalată	MWe	2,42
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 2,57 - 14 -generator tip HVS 241,5 / 37 - 20
	2	**Denumire: CHE Văcăreşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Văcăreşti , Judeţul Dambovița		
		Puterea electrică instalată	MWe	2,42
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 2,57 - 14 -generator tip HVS 241,5 / 37 - 20
23.	**Denumire: CHE Mihăileşti ; Pi / CHE = 8,100 MW**			
	Adresă: Comuna Mihăileşti, Judeţul Giurgiu			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
	1	**Denumire: CHE Mihăileşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Mihăileşti, Judeţul Giurgiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1995
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVM 5,2 – 19,5 -generator tip HVS 309 / 65 - 24
	2	**Denumire: CHE Mihăileşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Mihăileşti, Judeţul Giurgiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1997
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVM 5,2 – 19,5 -generator tip HVS 309 / 65 - 24
	3	**Denumire: CHE Mihăileşti - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Mihăileşti, Judeţul Giurgiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,40
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1995
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230 / 720 - 8011 -generator tip GA 120 / 60 - 16
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		CHE Mihăileşti –panouri SI –LES –0,4 kV (A.N.Apele Române – Administraţia Bazinală de apă Argeş Vedea)
24.	**Denumire: CHE Dragoslavele ; Pi / CHE = 7,700 MW**			
	Adresă: Comuna Dragoslavele, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Dragoslavele - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Dragoslavele, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2001
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVM 5,2 – 19,5 -generator tip HVS 309 / 65 - 24
	2	**Denumire: CHE Dragoslavele - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Dragoslavele, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,85
		Puterea termică instalată	MWt	-

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		An PIF	-	2002
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVM 5,2 – 19,5 -generator tip HVS 309 / 65 - 24
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
				LEA 20 KV Rucăr (SC Play Montan S.R.L., SC Hubarco SRL, SC Păpuşa Oil SRL, SC Pantelimon SRL, SC Carvanely Com Trans SRL, SC Gosvalion SRL, SC Simpatica Lya Turist SRL, SC Sicomar Lucian SRL, SC Elias Mob SRL, SC Playasu SRL, SC Solo Shot SRL, SC Chereste Dâmbovicioara SRL, Primaria Dragoslavele, Primaria Rucar, SC Costi si Nic SRL, S.C. Amazing SRL, SC Diana Rucăr 2010 SRL, SC Alpin Rucăr 2010 SRL, SC Poiana Uliului 2008 SRL
25.	**Denumire: CHE Scropoasa ; Pi / CHE = 12,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa			
	1	**Denumire: CHE Scropoasa - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa		
		Puterea electrică instalată	MWe	6
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1984
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 6,25 - 219 -generator tip HVS 226 / 59 - 6
	2	**Denumire: CHE Scropoasa - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa		
		Puterea electrică instalată	MWe	6
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1984
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 6,25 - 219 -generator tip HVS 226 / 59 - 6
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie		CHE Scropoasa şi Casa barajist Bolboci, LES –0,4 kV (A.N.Apele Române – Administraţia Bazinală de apă Ialomiţa)
26.	**Denumire: CHE Dobreşti ; Pi / CHE = 16,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa			
	1	**Denumire: CHE Dobreşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa		
		Puterea electrică instalată	MWe	4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1930
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton orizontal VOITH - 500rot/min -generator tip D 250 / 12: Brown - Boveri

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
	2	**Denumire: CHE Dobreşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa		
		Puterea electrică instalată	MWe	4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1930
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton orizontal VOITH - 500rot/min -generator tip D 250 / 12: Brown - Boveri
	3	**Denumire: CHE Dobreşti - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa		
		Puterea electrică instalată	MWe	4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1930
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton orizontal VOITH - 500rot/min -generator tip D 250 / 12: Brown - Boveri
	4	**Denumire: CHE Dobreşti - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa		
		Puterea electrică instalată	MWe	4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1930
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton orizontal VOITH - 500rot/min -generator tip D 250 / 12: Brown - Boveri
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		CHE Dobreşti –panouri SI – LES +LEA –0,4kV (Consiliul judeţean Dâmboviţa, S.C.Termoelectrica SA-Doiceşti, Casa particulară)
27.	**Denumire: CHE Moroieni ; Pi / CHE = 15,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa			
	1	**Denumire: CHE Moroieni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1953
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton orizontal VOITH : 375rot/min -generator tip GS 260 / 109 - 16
	2	**Denumire: CHE Moroieni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Moroieni, Judeţul Dâmboviţa		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1953

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton orizontal VOITH , 375rot/min -generator tip GS 260 / 109 - 16

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1(kV)	UN2 (kV)	SN(MVA)	Tip serviciu
	110	6,3	25	
		6		
Instalaţii de distribuţie	CHE Moroieni –PT 20/0,4 kV –LES+LEA-0,4 kV (Consiliul judeţean Dâmboviţa, Case particulare, SC ELSID, S.C.Termoelectrica SA-Doiceşti, SC ASA STIL Construct SRL, SC Eurogas Prescom SRL, SC Cromsteel Industries SA, SC Hermenos –cabana)			

28.	**Denumire: CHEMP Sinaia 0 ; Pi / CHE = 1,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova			
	1	**Denumire: CHEMP Sinaia 0 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1898
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO Voith; 250 rot/min -generator tip GS Lahmeyer ; 300kW
	2	**Denumire: CHEMP Sinaia 0 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF		1898
		Prezentare		-turbină hidraulică tip FO Voith; 250 rot/min -generator tip GS Lahmeyer ; 300kW
	3	**Denumire: CHEMP Sinaia 0 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1898
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO Voith; 250 rot/min -generator tip GS Lahmeyer ; 300kW
	4	**Denumire: CHEMP Sinaia 0 - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1898

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO Voith; 250 rot/min -generator tip GS Lahmeyer ; 300kW
29.	**Denumire: CHEMP Sinaia 1 ; Pi / CHE = 1,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova			
	1	**Denumire: CHEMP Sinaia 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,333
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700; 750rot/min -generator tip GA 100 / 55 – 8 ; 630 kW
	2	**Denumire: CHEMP Sinaia 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,333
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700; 750rot/min -generator tip GA 100 / 55 – 8 ; 630 kW
	3	**Denumire: CHEMP Sinaia 1 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,334
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700; 750rot/min -generator tip GA 100 / 55 – 8 ; 630 kW
30.	**Denumire: CHEMP Sinaia 2 ; Pi / CHE = 1,200 MW**			
	Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova			
	1	**Denumire: CHEMP Sinaia 2 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700; 750rot/min -generator tip GA 100 / 55– 8 ; 630 kW
	2	**Denumire: CHEMP Sinaia 2 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700; 750rot/min -generator tip GA 100 / 33 – 8 ; 630 kW
	3	**Denumire: CHEMP Sinaia 2 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700; 750rot/min -generator tip GA 100 / 33 – 8 ; 630 kW
31.	**Denumire: CHEMP Sinaia 3 ; Pi / CHE = 1,200 MW**			
	Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova			
	1	**Denumire: CHEMP Sinaia 3 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700; 750rot/min -generator tip GA 100 / 33 – 8 ; 630 kW
	2	**Denumire: CHEMP Sinaia 3 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700; 750rot/min -generator tip GA 100 / 55 – 8 ; 630 kW
	3	**Denumire: CHEMP Sinaia 3 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700; 750rot/min -generator tip GA 100 / 55 – 8 ; 630 kW
32.	**Denumire: MHC Peleş ; Pi / CHE = 0,100 MW**			
	Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova			
	1	**Denumire: MHC Peleş - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,05
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1914

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton Voith, 1914; 600 rot/min -generator tip GS ELIN -1967; 50kVA; 0,4kV
	2	**Denumire: MHC Peleş - Grupul nr. 2**		
		Adresă Localitatea Sinaia, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,05
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1914
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton Voith, 1914; 600 rot/min -generator tip GS ELIN -1967; 50kVA; 0,4kV
33.	**Denumire: CHEMP Frasin ; Pi / CHE = 0,600 MW**			
	Adresă: Localitatea Dragoslavele, Judeţul Argeş			
		Servicii de transformare şi conexiune		
		Instalaţii de distribuţie		CHEMP Frasin –PT 20/0,4 kV-LEA–0,4kV (Case particulare , SC Plăiaşu SRL)
34.	**Denumire: CHEMP Schitu Goleşti ; Pi / CHE = 1,550 MW**			
	Adresă: Localitatea Schitu Goleşti, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHEMP Schitu Goleşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Schitu Goleşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,65
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1999
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230 / 720 – 1021 - R -generator tip GA 120 / 71 - 12
	2	**Denumire: CHEMP Schitu Goleşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Schitu Goleşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,65
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1999
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230 / 720 – 1021 - R -generator tip GA 120 / 71 - 12
	3	**Denumire: CHEMP Schitu Goleşti - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Schitu Goleşti, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2002
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 40
		Instalaţii de distribuţie		CHEMP Schitu Goleşti panouri SI 0,4 KV, SC Cotescu Iuliana PFI
35.	**Denumire: CHE Rucăr ; Pi / CHE = 23,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Rucăr, Judeţul Argeş			
	1	**Denumire: CHE Rucăr - Grupul nr. 1**		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Adresă: Localitatea Rucăr, Judeţul Argeş		
		Puterea electrică instalată	MWe	23
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2004
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 32,6 - 169 -generator tip HVS 470 / 125 - 20
36.	**Denumire: CHE Nehoiaşu ; Pi / CHE = 42,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Nehoiu, Judeţul Buzău			
	1	**Denumire: CHE Nehoiaşu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Nehoiu, Judeţul Buzău		
		Puterea electrică instalată	MWe	21
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 24 - 158 -generator tip HVS 303 / 170
	2	**Denumire: CHE Nehoiaşu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Nehoiu, Judeţul Buzău		
		Puterea electrică instalată	MWe	21
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 24 - 158 -generator tip HVS 303 / 170

Servicii de transformare şi conexiune	UN 1(kV)	UN2(kV)	SN(MVA)	Tip serviciu
	110	110	80	conexiune
		20	20	transformare
	20	20	20	conexiune
Instalaţii de distribuţie	LEA 20kV Baraj I (7,4km) (Mari şi mici consumatori)			
	LEA 20 kV Baraj II (6,5 km) (Mari şi mici consumatori)			
	LEA 20kV Siriu (7 km) (Consumatori mari , mici şi casnici)			
	LEA 20 kV Nod presiune (1 km) (Mari consumatori)			
	LEA 20 kV Arsele (5 km) (Mari consumatori)			
	LEA 20 kV Siriu(Casoca) -Coceanu (20 km) (Mari şi mici consumatori, casnici)			
	LEA 20 kV Siriu(Casoca)-derivaţia Trestia (2,5 Km) (Mari şi mici consumatori)			
	LEA 20 kV Siriu(Casoca)-derivaţia Pruncea (3,412 Km) (Mari consumatori)			
	LEA 20 kV Varlaam – Coceanu –Surduc –Cireşu (25,572 Km) (Mari şi mici consumatori ,casnici)			
	LEA 20 kV Casa vane – priza Siriu (2 km) (Mici consumatori,casnici)			
	Staţia 20 kV Nehoiaşu (Electrica ,mari consumatori)			

37.	**Denumire: CHE Cândeşti ; Pi / CHE = 11,450 MW**			
	Adresă: Localitatea Verneşti, Judeţul Buzău			
	1	**Denumire: CHE Cândeşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Verneşti, Judeţul Buzău		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea electrică instalată	MWe	5,6
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB – 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	2	**Denumire: CHE Cândeşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Verneşti, Judeţul Buzău		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,6
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF		1990
		Prezentare		-turbină hidraulică tip KVB – 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	3	**Denumire: CHE Cândeşti - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Verneşti, Judeţul Buzău		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1996
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700 -generator tip GA 100 / 40 - 10
38.	**Denumire: CHE Verneşti ; Pi / CHE = 11,800 MW**			
	Adresă: Localitatea Verneşti, Judeţul Buzău			
	1	**Denumire: CHE Verneşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Verneşti, Judeţul Buzău		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1990
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB – 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	2	**Denumire: CHE Verneşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Verneşti, Judeţul Buzău		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1990
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB – 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
39.	**Denumire: CHE Simileasca ; Pi / CHE = 11,700 MW**			
	Adresă: Localitatea Verneşti, Judeţul Buzău			
	1	**Denumire: CHE Simileasca - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Verneşti, Judeţul Buzău		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,85

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1990
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB – 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	2	**Denumire: CHE Simileasca - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Verneşti, Judeţul Buzău		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1990
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB – 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
40.	**Denumire: CHE Agigea ; Pi / CHE = 10,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Agigea, Judeţul Constanţa			
	1	**Denumire: CHE Agigea - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Agigea, Judeţul Constanţa		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB – 5,5 – 8,2 -generator tip HVS 584 / 44 - 68
	2	**Denumire: CHE Agigea - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Agigea, Judeţul Constanţa		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB – 5,5 – 8,2 -generator tip HVS 584 / 44 - 68
41.	**Denumire: CHE Paltinu ; Pi / CHE =10,400 MW**			
	Adresă: Localitatea Şotrile, Judeţul Prahova			
	1	**Denumire: CHE Paltinu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Şotrile, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,2
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1971
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 5,4 - 80 -generator tip HVS 260 / 55 - 10
	2	**Denumire: CHE Paltinu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Şotrile, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,2
		Puterea termică instalată	MWt	-

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		An PIF	-	1971
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 5,4 - 80 -generator tip HVS 260 / 55 - 10
		Instalaţii de distribuţie	CHE Paltinu – panouri SI – LES 0,4KV, mici consumatori	
42.	**Denumire: CHE Mâneciu ; Pi / CHE =10,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Mâneciu, Judeţul Prahova			
	1	**Denumire: CHE Mâneciu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Mâneciu, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 6,2 - 65 -generator tip HVS 278 / 50 - 12
	2	**Denumire: CHE Mâneciu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Mâneciu, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 6,2 - 65 -generator tip HVS 278 / 50 - 12
		Instalaţii de distribuţie	CHE Mâneciu panouri SI – LES 0,4 KV, mici consumatori	
43.	**Denumire: CHE Vălenii de Munte ; Pi / CHE =10,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Teişani, Judeţul Prahova			
	1	**Denumire: CHE Vălenii de Munte - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Teişani, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2005
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 6,2 - 65 -generator tip HVS 278 / 50 - 12
	2	**Denumire: CHE Vălenii de Munte - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Teişani, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2005
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 6,2 - 65 -generator tip HVS 278 / 50 - 12
44.	**Denumire: CHEMP Vălenii de Munte MHC ; Pi / CHE =0,320 MW**			
	Adresă: Localitatea Drajna, Judeţul Prahova			
	1	**Denumire: CHEMP Vălenii de Munte MHC - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Drajna, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,16

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2008
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip AD 4 - 80 -generator tip IL 35S M2 - 8
	2	**Denumire: CHEMP Vălenii de Munte MHC - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Drajna, Judeţul Prahova		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,16
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2008
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip AD 4 - 80 -generator tip IL 35S M2 - 8
45.	**Denumire: CHEMP Zăbala 4A ; Pi / CHE =0,640 MW**			
	Adresă: Localitatea Paltin, Judeţul Vrancea			
	1	**Denumire: CHEMP Zăbala 4A - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Paltin, Judeţul Vrancea		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,16
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2009
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700 / 600 / 0 -generator tip MIB 2 / 315 – 100 - 10
	2	**Denumire: CHEMP Zăbala 4A - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitataea Paltin, Judeţul Vrancea		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,16
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2009
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700 / 600 / 0 -generator tip MIB 2 / 315 – 100 - 10
	3	**Denumire: CHEMP Zăbala 4A - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitataea Paltin, Judeţul Vrancea		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,16
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2009
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700 / 600 / 0 -generator tip MIB 2 / 315 – 100 - 10
	4	**Denumire: CHEMP Zăbala 4A - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitataea Paltin, Judeţul Vrancea		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,16
		Puterea termică instalată	MWt	-

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		An PIF	-	2009
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700 / 600 / 0 -generator tip MIB 2 / 315 – 100 - 10

1.B.4. Sucursala Hidrocentrale Haţeg

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
1.	**Denumire: CHE Râul Mare - Retezat ; Pi / CHE = 335,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Clopotiva, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Râul Mare - Retezat- Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Clopotiva, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	167,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 170 - 526 -generator tip HVS 500 / 250 - 12
	2	**Denumire: CHE Râul Mare - Retezat - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Clopotiva, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	167,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 170 - 526 -generator tip HVS 490 / 240 - 12

	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
Servicii de transformare şi conexiune	Staţia 110/20 kV Retezat	110	20	110	conexiune/ transformare, pentru OD
	Staţia 220 kV Retezat	220	220	380	conexiune pentru CN Transelectrica SA

Instalaţii de distribuţie	Staţia 110/ 20 kV Retezat	
	-LEA 20 KV Servicii interne aval	Servicii interne
	-LEA 20KV Castel de echilibru	Servicii interne
	-PT 20 KV Castel de echilibru	Servicii interne
	-LEA 20 kV Baraj 1	Furnizare UTR Deva
	-LEA 20kV Baraj 2	Furnizare UTR Deva
	-PT 20 KV Priză	Servicii interne
	-PT 20 KV Golire	Servicii interne
	-LEA 20 kV Haţeg	Furnizare UTR Deva
	-LEA 20kV Captări secundare	Furnizare UTR Deva
	LEA 20/0,4 KV Cabana Clopotiva	Furnizare SH Haţeg
	-Staţia 110 kV Cârneşti ,Trafo 1 20/0,4 kV	Furnizare UTR Deva
	-Staţia 110kV Cârneşti ,Trafo 2 20/0,4 kV	Furnizare UTR Deva
	-PT Energomontaj	Furnizare SH Haţeg
	-PT34 Trafo 2 Staţie de tratare apa Orlea	Furnizare UTR Deva
	-PT34 Trafo 1 Staţie de tratare apa Orlea	Furnizare UTR Deva
	-Ocolul Silvic Rîu de Mori	Furnizare SH Haţeg
	Staţie epurare Subcetate	Furnizare SH Haţeg
	-Depou CFR Subcetate	Furnizare UTR Deva
	-Sat Subcetate	Furnizare UTR Deva

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		-PT AB 40 Ansamblu Dispecer		Furnizare UTR Deva
2.	**Denumire: CHE Clopotiva ; Pi / CHE = 14,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Clopotiva, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Clopotiva - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Clopotiva, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,3 – 22,9 -generator tip HVS 356 / 74,8 - 26
	2	**Denumire: CHE Clopotiva - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Clopotiva, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 7,3 – 22,9 -generator tip HVS 356 / 74,8 - 26
3.	**Denumire: CHE Ostrovul Mic; Pi / CHE = 15,900 MW**			
	Adresă: Localitatea Ostrov, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Ostrovul Mic - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Ostrov, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 28
	2	**Denumire: CHE Ostrovul Mic - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Ostrov, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 28
4.	**Denumire: CHE Ostrovul Mare ; Pi / CHE = 15,900 MW**			
	Adresă: Localitatea Ostrov, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Ostrovul Mare - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Ostrov, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 28
	2	**Denumire: CHE Ostrovul Mare - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Ostrov, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 28
5.	**Denumire: CHE Cârneşti 1 ; Pi / CHE = 15,900 MW**			
	Adresă: Localitatea Cârneşti, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Cârneşti 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Cârneşti, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 28
	2	**Denumire: CHE Cârneşti 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Cârneşti, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 28
6.	**Denumire: CHE Cârneşti 2; Pi / CHE = 11,500 MW**			
	Adresă: Localitatea Cârneşti, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Cârneşti 2 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Cârneşti, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	2	**Denumire: CHE Cârneşti 2 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Cârneşti, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
7.	**Denumire: CHE Păclişa ; Pi / CHE = 15,900 MW**			
	Adresă: Localitatea Păclişa, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Păclişa - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Păclişa, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 36
	2	**Denumire: CHE Păclişa - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Păclişa, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 36
8.	**Denumire: CHE Toteşti 1 ; Pi / CHE = 15,900 MW**			
	Adresă: Localitatea Toteşti, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Toteşti 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Toteşti, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 36
	2	**Denumire: CHE Toteşti 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Toteşti, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 36
9.	**Denumire: CHE Toteşti 2 ; Pi / CHE = 15,900 MW**			
	Adresă: Localitatea Toteşti, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Toteşti 2 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Toteşti, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 36
	2	**Denumire: CHE Toteşti 2 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Toteşti, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 36
10.	**Denumire: CHE Haţeg ; Pi / CHE = 15,900 MW**			
	Adresă: Localitatea Haţeg, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Haţeg - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Haţeg, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1990
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 36
	2	**Denumire: CHE Haţeg - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Haţeg, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,95
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1991
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8 - 20 -generator tip HVS 380 / 90 - 36
11.	**Denumire: CHE Orlea ; Pi / CHE = 11,500 MW**			
	Adresă: Localitatea Sântămăria Orlea, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Orlea - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Sântămăria Orlea, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1991
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	2	**Denumire: CHE Orlea - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Sântămăria Orlea, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1991
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
12.	**Denumire: CHE Subcetate ; Pi / CHE = 12,215 MW**			
	Adresă: Localitatea Subcetate, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Subcetate - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Subcetate, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	6
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2004
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6,5 – 14,3 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	2	**Denumire: CHE Subcetate - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Subcetate, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	6
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2006
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6,5 – 14,3 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	3	**Denumire: CHE Subcetate - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Subcetate, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,215
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2007
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230 / 720 -generator tip GA 120 / 60 - 16
13.	**Denumire: CHE Plopi ; Pi / CHE = 12,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Bretea Romană , Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE Plopi - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Bretea Romană , Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	6
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2010
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36
	2	**Denumire: CHE Plopi - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Bretea Romană, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	6
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2010
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 15 -generator tip HVS 426 / 66 - 36

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
14.	**Denumire: CHE BRETEA 12,564 MW**			
	Adresă: Comuna Bretea Română, Localitatea Bretea nr. 96, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHE BRETEA - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Bretea Română, Localitatea Bretea nr. 96, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	6,282
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2017
		Prezentare	-	-turbină hidraulică KVB 6,5-14,3 -generator sincron vertical 6,98 MVA, 6,3 kV
	2	**Denumire: CHE BRETEA - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Bretea Română, Localitatea Bretea nr. 96, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	6,282
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2017
		Prezentare	-	-turbină hidraulică KVB 6,5-14,3 -generator sincron vertical 6,98 MVA, 6,3 kV
	Instalaţii electrice			-Staţia electrică 110 kV/MT CHE Bretea
15.	**Denumire: CHEMP Dobra 1; Pi / CHE = 0,810 MW**			
	Adresă: Localitatea Cerbal, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHEMP Dobra 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Cerbal, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,2
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 – 4
	2	**Denumire: CHEMP Dobra 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Cerbal, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,2
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	3	**Denumire: CHEMP Dobra 1 - Grupul nr. 3**		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Adresă: Localitatea Cerbal, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,41
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 42 - 6
16.	**Denumire: CHEMP Valea Cracului 3 ; Pi / CHE = 0,560 MW**			
	Adresă: Localitatea Zeicani, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHEMP Valea Cracului 3 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Zeicani, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,186
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	2	**Denumire: CHEMP Valea Cracului 3 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Zeicani, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,187
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	3	**Denumire: CHEMP Valea Cracului 3 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Zeicani, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,187
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
17.	**Denumire: CHEMP Zeicani ; Pi / CHE = 0,365 MW**			
	Adresă: Localitatea Zeicani, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHEMP Zeicani - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Zeicani, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,183
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 33 – 8

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
	2	**Denumire: CHEMP Zeicani - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Zeicani, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,182
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 33 - 8
18.	**Denumire: MHC Valea de Peşti; Pi / CHE = 0,200 MW**			
	Adresă: Localitatea Câmpul lui Neag, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: MHC Valea de Peşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Câmpul lui Neag, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,200
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1984
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 36 - 12
19.	**Denumire: CHEMP Godeanu 1 ; Pi / CHE = 0,400 MW**			
	Adresă: Localitatea Grădiştea de Munte, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHEMP Godeanu 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Grădiştea de Munte, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,2
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
	2	**Denumire: CHEMP Godeanu 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Grădiştea de Munte, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,2
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
20.	**Denumire: CHEMP Godeanu 2 ; Pi / CHE = 0,660 MW**			
	Adresă: Localitatea Grădiştea de Munte, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHEMP Godeanu 2 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Grădiştea de Munte, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,33
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2007

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 33 - 6
	2	**Denumire: CHEMP Godeanu 2 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Grădiştea de Munte, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,33
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2007
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 33 - 6
21.	**Denumire: CHEMP Buta ; Pi / CHE = 0,491 MW**			
	Adresă: Localitatea Câmpul lui Neag, Judeţul Hunedoara			
	1	**Denumire: CHEMP Buta - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Câmpul lui Neag, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,246
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1994
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 40 - 10
	2	**Denumire: CHEMP Buta - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Câmpul lui Neag, Judeţul Hunedoara		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,245
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1994
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 40 - 10
22.	**Denumire: CHE Herculane ; Pi / CHE = 7,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Băile Herculane, Judeţul Caraş Severin			
	1	**Denumire: CHE Herculane - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Băile Herculane, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	2
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 2 - 40 -generator tip HVS 172,5 / 62 - 10
	2	**Denumire: CHE Herculane - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Băile Herculane, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	5
		Puterea termică instalată	MWt	-

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 5,4 - 40 -generator tip HVS 285 / 16 – 18
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		LEA 20 kV alimentare hotel Tierna - Contract prestări serviciu de distribuţie a energiei electrice pentru OD
23.	**Denumire: CHE Ruieni; Pi / CHE = 140,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Turnu Ruieni, Judeţul Caraş Severin			
	1	**Denumire: CHE Ruieni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Turnu Ruieni, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	70
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1995
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 78 - 326 -generator tip HVS 500 / 163 – 14
	2	**Denumire: CHE Ruieni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Turnu Ruieni, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	70
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 78 - 326 -generator tip HVS 500 / 163 - 14
24.	**Denumire: CHEMP Bistra nouă ; Pi / CHE = 0,675 MW**			
	Adresă: Localitatea Marga, Judeţul Caraş Severin			
		Instalaţii de distribuţie		consumatori alimentaţi din serviciile interne (barele de 0,4 KV) casnici şi mici consumatori
25.	**Denumire: CHEMP Marga ; Pi / CHE = 0,880 MW**			
	Adresă: Localitatea Marga, Judeţul Caraş Severin			
	1	**Denumire: CHEMP Marga - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Marga, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,63
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1996
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 42 - 6
	2	**Denumire: CHEMP Marga - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Marga, Judeţul Caraş Severin		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2004
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 390 -generator tip GA 70 / 46 - 4
26.	**Denumire: CHEMP Poiana Mărului; Pi / CHE = 0,550 MW**			
	Adresă: Localitatea Măru, Judeţul Caraş Severin			
	1	**Denumire: CHEMP Poiana Mărului - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Măru, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,55
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2002
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 -generator tip GA 100 / 42 - 6
27.	**Denumire: CHEMP Surduc ; Pi / CHE = 1,700MW**			
	Adresă: Localitatea Surducu Mic, Judeţul Timiş			
	1	**Denumire: CHEMP Surduc - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Surducu Mic, Judeţul Timiş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230 / 720 -generator tip GA 120 / 71 - 12
	2	**Denumire: CHEMP Surduc - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Surducu Mic, Judeţul Timiş		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,85
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230 / 720 -generator tip GA 120 / 71 - 12
28.	**Denumire: CHEMP Zerveşti ; Pi / CHE = 1,520MW**			
	Adresă: Localitatea Zerveşti, Judeţul Caraş Severin			
	1	**Denumire: CHEMP Zerveşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Zerveşti, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,76
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2005
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Banki CFT 12,5x2100 - P - OH -generator tip Generator Sincron AVR DSG 86K1 - 6s
	2	**Denumire: CHEMP Zerveşti - Grupul nr. 2**		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Adresă: Localitatea Zerveşti, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,76
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2005
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Banki CFT 12,5x2100 / 4 – P - OH -generator tip Generator Sincron AVK DSG 86K1 – 6s
29.	**Denumire: CHE Râul Alb ; Pi / CHE = 41,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Feneş, Judeţul Caraş Severin			
	1	**Denumire: CHE Râul Alb - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Feneş, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	20,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2009
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 21 - 235 -generator tip HVS 288 / 127 - 8
	2	**Denumire: CHE Râul Alb - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Feneş, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	20,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2009
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 21 - 235 -generator tip HVS 288 / 127 - 8

Servicii de transformare şi conexiune		-
Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
	LEA 20 KV alimentare baraj Rusca -Teregova	Contract prestări serviciu de distribuţie a energiei electrice pentru SC ENEL Distribuţie Banat SA(furnizor)
	PT 20/0,4KV +LEA 0,4 KV alimentare colonie Feneş	Casnici şi mici consumatori

30.	**Denumire: CHEMP Râul Alb ; Pi / CHE = 0,800 MW**			
	Adresă: Localitatea Feneş, Judeţul Caraş Severin			
	1	**Denumire: CHEMP Râul Alb - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Feneş, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2011

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 CINK -generator tip SE 400 M4
	2	**Denumire: CHEMP Râul Alb - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Feneş, Judeţul Caraş Severin		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2011
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 90 / 570 CINK -generator tip SE 400 M4

1.B.5. Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
1.	**Denumire: CHE Porţile de Fier 1 ; Pi / CHE = 1166,400 MW**			
	Adresă: Localitatea Gura Văii, Judeţul Mehedinţi			
	1	**Denumire: CHE Porţile de Fier 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Gura Văii, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	194,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2007
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 194 – 25,5 -generator tip SAV 1419 / 175 / 84
	2	**Denumire: CHE Porţile de Fier 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Gura Văii, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	194,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2004
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 194 – 25,5 -generator tip SAV 1419 / 175 / 84
	3	**Denumire: CHE Porţile de Fier 1 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Gura Văii, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	194,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2003
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 194 – 25,5 -generator tip SAV 1419 / 175 / 84
	4	**Denumire: CHE Porţile de Fier 1 - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitatea Gura Văii, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	194,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2002
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 194 – 25,5 -generator tip SAV 1419 / 175 / 84
	5	**Denumire: CHE Porţile de Fier 1 - Grupul nr. 5**		
		Adresă: Localitatea Gura Văii, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	194,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2001

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 194 – 25,5 -generator tip SAV 1419 / 175 / 84
	6	**Denumire: CHE Porţile de Fier 1 - Grupul nr. 6**		
		Adresă: Localitatea Gura Văii, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	194,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2000
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 194 – 25,5 -generator tip SAV 1419 / 175 / 84
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	- Staţia SPG 0,4 kV CHE PF I, - PT Subingineri 6/0,4 kV - LES 6KV –Staţia 6 kV SPG CHE PFI-PT2 - GAE 6/0,4 kV –LES 0,4 kV - LES 6KV –Staţia 6 KV SPG CHE PFI-PT1 - Bloc comandă 6/0,4 kV –LES 0,4 kV	Consumatori noncasnici
2.	**Denumire: CHE Porţile de Fier 2 ; Pi / CHE = 219,800 MW**			
	Adresă: Localitatea Gogoşu, Judeţul Mehedinţi			
	1	**Denumire: CHE Porţile de Fier 2 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitataea Gogoşu, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	31,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2011
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 32,5 – 7,8 -generator tip SV 726 / 96 - 175
	2	**Denumire: CHE Porţile de Fier 2 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitataea Gogoşu, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	31,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2007
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 32,5 – 7,8 -generator tip SV 726 / 96 - 175
	3	**Denumire: CHE Porţile de Fier 2 - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitataea Gogoşu, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	31,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2005

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 32,5 – 7,8 -generator tip SV 726 / 96 - 175
	4	**Denumire: CHE Porţile de Fier 2 - Grupul nr. 5**		
		Adresă: Localitataea Gogoşu, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	31,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2008
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 32,5 – 7,8 -generator tip SV 726 / 96 - 175
	5	**Denumire: CHE Porţile de Fier 2 - Grupul nr. 6**		
		Adresă: Localitataea Gogoşu, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	31,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2012
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 32,5 – 7,8 -generator tip SV 726 / 96 - 175
	6	**Denumire: CHE Porţile de Fier 2 - Grupul nr. 7**		
		Adresă: Localitataea Gogoşu, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	31,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2009
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 32,5 – 7,8 -generator tip SV 726 / 96 - 175
	7	**Denumire: CHE Porţile de Fier 2 - Grupul nr. 8**		
		Adresă: Localitataea Gogoşu, Judeţul Mehedinţi		
		Puterea electrică instalată	MWe	31,4
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2010
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 32,5 – 7,8 -generator tip SV 726 / 96 - 175

	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
Servicii de transformare şi conexiune	Staţia 110/6/20 kV Ostrovul Mare	110	6,3	527	Conexiune pentru CEZ Distribuţie (Staţia 110 kV Ostrovul Mare are capacitatea de evacuare a CHE Porţile de Fier II şi CHE Djerdap II)
	Staţia 110/6/20 KV Ostrovu Mare – LES				Consumatori casnici şi

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori			UM	Indicatori Centrală/grup
				6 KV –PT1 Colonia definitivă PFII 6/0,4 KV –LES 0,4 KV		noncasnici din Colonia definitivă Porţile de Fier II
				Staţia 110/6/20 KV Ostrovu Mare –LES 6 KV –PT3 Colonia definitivă PFII 6/0,4 KV –LES 0,4 KV		Consumatori casnici şi noncasnici din Colonia definitivă Porţile de Fier II
			Instalaţii de distribuţie	Staţia 6 KV SPG CHE PFII –LES 6 KV –PT4 Colonia definitivă PFII 6/0,4 KV –LES 0,4 KV		Consumatori casnici şi noncasnici din Colonia definitivă Porţile de Fier II
				LEA 20 kV Staţia 110 /6/20kV Ostrovul Mare-Baraj Gogoşu		Consumatori casnici şi noncasnici
				Racord LEA 20 kV Staţia de pompe Ostrovul Corbului –PT 20/0,4KV –LES 0,4 KV		Consumator casnic
				Racord LEA 20 kV –PT20/0,4 KV Retranslator radio Dunărea Mică		Consumatori noncasnici
				Racord LEA 20 kV Semnal Navigaţie S2		Consumator casnic şi noncasnic
				Racord LEA 0,4 kV Punct Telelimnimetric Pristol		Consumator noncasnic
				Staţia 0,4 kV SPG CHE PFII –LES 0,4 kV PCTF PF II		Consumator noncasnic
				Staţia 0,4 kV SPG CHE PFII –LES 0,4 kV TD 0,4 kV		Consumator noncasnic
				PT 6/0,4 kV Ecluză cap amonte PFII-LES 0,4 kV TD 0,4 kV		Consumator noncasnic
3.	**Denumire: CHE Gogoşu ; Pi / CHE = 54,000 MW**					
	Adresă: Localitatea Gogoşu , Judeţul Mehedinţi					
	1	**Denumire: CHE Gogoşu - Grupul nr. 1**				
		Adresă: Localitatea Gogoşu , Judeţul Mehedinţi				
		Puterea electrică instalată			MWe	27
		Puterea termică instalată			MWt	-
		An PIF			-	1993
		Prezentare			-	-turbină hidraulică tip KOT 28 – 7,45 -generator tip HOSC 776 / 125 - 96
	2	**Denumire: CHE Gogoşu - Grupul nr. 2**				
		Adresă: Localitatea Gogoşu , Judeţul Mehedinţi				
		Puterea electrică instalată			MWe	27
		Puterea termică instalată			MWt	-
		An PIF			-	1994
		Prezentare			-	-turbină hidraulică tip KOT 28 – 7,45 -generator tip HOSC 776 / 125 - 96

Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	SE 1	110	6,3	63	
Instalaţii de distribuţie	DSG 0,4KV Baraj Gogoşu –LES 0,4 KV Punct hidrometric-				

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
				Consumatori casnici
				Racord 20 kV alimentare rezervă Baraj Gogoşu
4.	**Denumire: CHE Motru ; Pi / CHE = 50,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Padeş, Judeţul Gorj			
	1	**Denumire: CHE Motru - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Padeş, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1979
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 31,5-182 -generator tip HVS 288/159-8 ;34 MVA ; 10,5 kV
	2	**Denumire: CHE Motru - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Padeş, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1979
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 31,5-182 -generator tip HVS 288/159-8; 34 MVA ; 10,5 kV

		Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
			Valea Mare – staţie 110 kV	110	110	63	conexiune 110kV
		Instalaţii de distribuţie	Staţia 0,4 kV CHE Motru- Servicii interne, alimentare vile intervenţie				
			Staţia 0,4 kV Baraj Motru- alimentare vile intervenţie				
			Staţia 0,4 kV Baraj Cerna				

5.	**Denumire: CHE Tismana ; Pi / CHE = 106,000 MW**			
	Adresă: Oraş Tismana, Judeţul Gorj			
	1	**Denumire: CHE Tismana - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Oraş Tismana, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	53
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1983
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 61,5- 234 -generator tip HVS 469/ 116 -14; 66MVA; 10,5kV
	2	**Denumire: CHE Tismana - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Oraş Tismana, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	53

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1983
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 61,5- 234 -generator tip HVS 469/ 116 -14; 66MVA; 10,5kV
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	Staţia 0,4 kV CHE Tismana- Servicii interne, alimentare UM01013	
			Trafo 20/ 0,4 kV Poarta CHE Tismana - alimentare Hidroserv	
			Staţia 0,4 kV Clădire supraterană staţie 20 kV CHE Tismana	
6.	**Denumire: CHE Clocotiş ; Pi / CHE = 10,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Peştişani, Judeţul Gorj			
	1	**Denumire: CHE Clocotiş - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Peştişani, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	10
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 12,8 – 115,6 -generator tip HVS 250 / 92 – 10; 14MVA; 6,3kV
		Instalaţii de distribuţie	Staţia 0,4 kV CHE Clocotiş- Servicii interne	
			Staţia 0,4 kV Baraj Vaja	
			Staţia 0,4 kV Baraj Clocotiş	
7.	**Denumire: CHE Vădeni ; Pi / CHE = 11,800 MW**			
	Adresă: Municipiul Tg Jiu, Judeţul Gorj			
	1	**Denumire: CHE Vădeni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Municipiul Tg Jiu, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1992
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 16 -generator tip HVS 426 / 66 – 36; 7 MVA; 6,3 kV
	2	**Denumire: CHE Vădeni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Municipiul Tg Jiu, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1992
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 16 -generator tip HVS 426 / 66 – 36; 7 MVA; 6,3 kV
	3	**Denumire: CHE Vădeni - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Municipiul Tg Jiu, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,8
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1992

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 900 -generator tip GA 800 kW; 0,4 kV
		Instalaţii de distribuţie	Racord 20 kV CHE Vădeni –LEA 20 kV Tg.Jiu Nord -Barsăşti	
			Trafo 6,3/ 0,4 kV servicii interne CHE Vădeni	
			Trafo 6,3/ 0,4 kV depozit material Preajba	
8.	**Denumire: CHE Târgu Jiu ; Pi / CHE = 11,800 MW**			
	Adresă: Municipiul Tg Jiu, Judeţul Gorj			
	1	**Denumire: CHE Târgu Jiu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Municipiul Tg Jiu, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1996
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 16 -generator tip HVS 426 / 66 – 36; 7 MVA; 6,3 kV
	2	**Denumire: CHE Târgu Jiu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Municipiul Tg Jiu, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	5,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1996
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 6 - 16 -generator tip HVS 426 / 66 – 36; 7 MVA; 6,3 kV
	3	**Denumire: CHE Târgu Jiu - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Municipiul Tg Jiu, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,8
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1997
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 900 -generator tip GA 800 kW; 0,4 kV
		Instalaţii de distribuţie	Trafo 6,3/ 0,4 kV servicii interne CHE Târgu Jiu	
9.	**Denumire: MHC Suseni ; Pi / CHE = 0,116 MW**			
	Adresă: Localitatea Runcu, Judeţul Gorj			
	1	**Denumire: MHC Suseni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Runcu, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,06
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1938

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton, VOITH; 750 rot/min -generator tip GS 70 kW; 3 kV
	2	**Denumire: MHC Suseni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Runcu, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,056
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1938
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton, VOITH; 750 rot/min -generator tip GS 70 kW; 0,4 kV
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	MHC Suseni , LEA 3kV Suseni – Sanatoriul Dobriţa	Distribuţie 3 kV, consumatorul fiind o staţie de pompare
			Trafo 3/ 0,4 kV servicii interne CHE Suseni	
10.	**Denumire: CHEMP Tismana Aval ; Pi / CHE = 3,000 MW**			
	Adresă: Oraş Tismana, Judeţul Gorj			
	1	**Denumire: CHEMP Tismana Aval - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Oraş Tismana, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	1,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1985
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 2,17 – 10,3 -generator tip HVS 305 / 35 – 28; 2411 kVA; 6,3 kV
	2	**Denumire: CHEMP Tismana Aval - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Oraş Tismana, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	1,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1985
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 2,17 – 10,3 -generator tip HVS 305 / 35 – 28; 2411 kVA; 6,3 kV
11.	**Denumire: CHEMP Valea lui Iovan ; Pi / CHE = 0,250 MW**			
	Adresă: Localitatea Padeş, Judeţul Gorj			
	1	**Denumire: CHEMP Valea lui Iovan - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Padeş, Judeţul Gorj		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1996

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire /indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FOM 90/390 -generator tip GA 320 KVA , 0,4 KV

1.B.6. Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
1.	Denumire: CHE Lotru Ciunget ; Pi / CHE = 510,000 MW			
	Adresă: Comuna Malaia, Satul Ciunget, Judeţul Vâlcea			
	1	Denumire: CHE Lotru Ciunget - Grupul nr. 1		
		Adresă: Comuna Malaia, Satul Ciunget, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	170
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1972
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton -generator tip HVS 560 – 245 - 16
	2	Denumire: CHE Lotru Ciunget - Grupul nr. 2		
		Adresă: Comuna Malaia, Satul Ciunget, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	170
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1973
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton -generator tip HVS 560 – 245 - 16
	3	Denumire: CHE Lotru Ciunget - Grupul nr. 3		
		Adresă: Comuna Malaia, Satul Ciunget, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	170
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1975
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton -generator tip HVS 560 – 245 - 16

	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
Servicii de transformare şi conexiune		220	110	150	conexiune /transformare pentru operatorul de transport
		110	20/6	305	conexiune/transformare pentru operatorul distribuţie
Instalaţii de distribuţie	LEA 110 KV Ciunget –Sadu 5				
	LEA 110kV Ciunget –Mălaia				
	LEA 110kV Ciunget –Brădişor				
	LEA 110 kV Mălaia-Brădişor				
	LEA 110 kV Ciunget –Petrimanu				
	LEA 110kV Ciunget –Lotru Aval				
	LEA 20kV Lotru Aval-Baraj Vidra				
	LEA 20 kV Ciunget –Castel echilibru				
	LEA 20 kV Ciunget-G 100				

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
				LEA 20 kV Brădişor –PT Galerie
				LEA 20kV Brădişor –Baraj
				LES 20 kV Staţia 20kV –Atelier mecanic Ciunget
				LES 0,4 kV Staţia 0,4 kV –alimentare sat Ciunget
				LES 0,4 kV Castel echilibru –CD alimentare consumatori
				PT 20/0,4 kV Baraj Vidra
				LES 0,4 kV alimentare bloc intervenţie Ciunget
				Staţia 220 kV Ciunget
				Staţia 110 kV Ciunget
				Staţia 20 kV Ciunget
				Staţia 6 kV Ciunget
2.	**Denumire: CHE Malaia ; Pi / CHE = 18,000 MW**			
	Adresă: Comuna Malaia, Satul Malaia, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Malaia - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Malaia, Satul Malaia, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1978
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 9,3 – 21-2 -generator tip HVS 380 / 90- 28
	2	**Denumire: CHE Malaia - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Malaia, Satul Malaia, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1978
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 9,3 – 21-2 -generator tip HVS 380 / 90- 28

	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
Servicii de transformare şi conexiune		110	6,3	25	conexiune pentru operatorul distribuţie
Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV alimentare bloc intervenţii CHE Mălaia				
	Staţia 110 kV Mălaia				
	Staţia 20 kV Mălaia				
	Staţia 6 kV Mălaia				

3.	**Denumire: CHE Brădişor ; Pi / CHE = 115,000 MW**			
	Adresă: Comuna Malaia, Satul Săliştea, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Brădişor - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Malaia, Satul Săliştea, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	57,5

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1982
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 57,5 – 128,5 -generator tip HVS 423 / 167 - 6
	2	**Denumire: CHE Brădişor - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Malaia, Satul Săliştea, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	57,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1982
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 57,5 – 128,5 -generator tip HVS 423 / 167 - 6

Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
		110	10,5	130	conexiune pentru operatorul distribuţie
		110	20	10	conexiune/ transformare pentru operatorul distribuţie
Instalaţii de distribuţie	LES 0,4 kV alimentare bloc intervenţii CHE Brădişor				
	Staţia 110 kV Brădişor				
	Staţia 20 kV Brădişor				
	PT 20/0,4 kV Baraj Brădişor				
	PT 20/0,4 kV Galerie Brădişor				
	PT 20 /0,4 kV Castel echilibru				

4.	**Denumire: CHE Cornetu; Pi / CHE = 33,200 MW**			
	Adresă: Localitatea Racoviţa, Judeţul Sibiu			
	1	**Denumire: CHE Cornetu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Racoviţa, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	16,6
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2002
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 17,5 – 12,04 -generator tip HVS 494 / 100 - 72
	2	Denumire: CHE Cornetu - Grupul nr. 2		
		Adresă: Localitatea Racoviţa, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	16,6
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2002
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 17,5 – 12,04

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
				-generator tip HVS 494 / 100 - 72

Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	Staţia 110 KV	110	10,5	63	conexiune pentru operatorul de distribuţie
Instalaţii de distribuţie	Staţia 110 KV; Staţia 20KV				

5.	**Denumire: CHE Gura Lotrului ; Pi / CHE = 24,900 MW**			
	Adresă: Oraş Brezoi, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Gura Lotrului - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Oraş Brezoi, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	12,45
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 15,5 – 10,5 -generator tip HVS 790/ 94 - 80
	2	**Denumire: CHE Gura Lotrului - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Oraş Brezoi, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	12,45
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 15,5 – 10,5 -generator tip HVS 790/ 94 - 80

Servicii de transformare şi conexiune	-
Instalaţii de distribuţie	Staţia 110 kV CHE Gura Lotrului Staţia 20 kV CHE Gura Lotrului

6.	**Denumire: CHE Turnu ; Pi / CHE = 70,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Călimăneşti – Căciulata, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Turnu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Călimăneşti – Căciulata, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	35
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1982
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 35,5 - 24 -generator tip HVS 797/ 85 - 52
	2	**Denumire: CHE Turnu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Călimăneşti – Căciulata, Judeţul Vâlcea		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea electrică instalată	MWe	35
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1982
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 35,5 - 24 -generator tip HVS 797/ 85 - 52

Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
		110	10,5	80	conexiune pentru operatorul de distribuţie
Instalaţii de distribuţie	Staţia 110 kV CHE Turnu				
	Staţia 20kV CHE Turnu				
	LES 0,4 kV CHE Turnu alimentare consumatori direcţi				

7.	**Denumire: CHE Călimăneşti ; Pi / CHE = 38,000 MW**			
	Adresă: Oraş Călimăneşti, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Călimăneşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Oraş Călimăneşti, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	19
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1981
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 19,8 – 13,6 -generator tip HVS 787/ 84- 64
	2	**Denumire: CHE Călimăneşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Oraş Călimăneşti, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	19
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1981
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 19,8 – 13,6 -generator tip HVS 787/ 84- 64

Servicii de transformare şi conexiune		-
Instalaţii de distribuţie	Staţia 110 kV CHE Călimăneşti	
	Staţia 20 kV CHE Călimăneşti	

8.	**Denumire: CHE Dăeşti ; Pi / CHE = 37,000 MW**			
	Adresă: Comuna Dăeşti, Satul Dăeşti, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Dăeşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Dăeşti, Satul Dăeşti, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	18,5
		Puterea termică	MWt	-

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		instalată		
		An PIF	-	1976
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 19,5 -generator tip HVS 795/ 90 - 64
	2	**Denumire: CHE Dăeşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Dăeşti, Satul Dăeşti, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	18,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1976
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 19,5 -generator tip HVS 795/ 90 - 64
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 110 kV CHE Dăeşti Staţia 20 kV CHE Dăeşti
9.	**Denumire: CHE Râmnicu Vâlcea ; Pi / CHE = 46,000 MW**			
	Adresă: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Râmnicu Vâlcea - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	23
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1974
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 24 -generator tip HVS 800/ 95 - 60
	2	**Denumire: CHE Râmnicu Vâlcea - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	23
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1975
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 24 -generator tip HVS 795/ 95 - 60
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 20 kV CHE Rm. Vălcea Staţia 20 kV Sediu Dispecerat LES 0,4 kV Sediu Dispecerat-alimentare consumatori direcţi PT 10,5/0,4 kV alimentare bază sportivă LES 20 kV Staţia 20 kV Vâlcea Nord - Sediu DH

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
10.	**Denumire: CHE Râureni ; Pi / CHE = 48,000 MW**			
	Adresă: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Râureni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	24
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1977
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 24,8 -generator tip HVS 800/ 95 - 60
	2	**Denumire: CHE Râureni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	24
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1977
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 24,8 -generator tip HVS 800/ 95 - 60
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Staţia 110kV CHE Râureni	
			Staţia 20kV CHE Râureni	
11.	**Denumire: CHE Govora ; Pi / CHE = 45,000 MW**			
	Adresă: Comuna Mihăeşti, Sat Stupărei, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Govora - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Mihăeşti, Sat Stupărei, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	22,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1975
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 24 - 16 -generator tip HVS800/ 95 - 60
	2	**Denumire: CHE Govora - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Mihăeşti, Sat Stupărei, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	22,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1975
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 24 - 16 -generator tip HVS800/ 95 - 60
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Staţia 110 kV CHE Govora	
			Staţia 20 kV CHE Govora	

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
12.	**Denumire: CHE Băbeni ; Pi / CHE = 37,000 MW**			
	Adresă: Comuna Ioneşti, Sat Marcea, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Băbeni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Ioneşti, Sat Marcea, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	18,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1978
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 20 - 14 -generator tip HVS 795/ 90 - 64
	2	**Denumire: CHE Băbeni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Ioneşti, Sat Marcea, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	18,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1978
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 20 - 14 -generator tip HVS 795/ 90 - 64
		Servicii de transformare şi conexiune		
		Instalaţii de distribuţie	Staţia 110 kV CHE Băbeni Staţia 20kV CHE Băbeni	
13.	**Denumire: CHE Ioneşti ; Pi / CHE = 38,000 MW**			
	Adresă: Comuna Ioneşti, Sat Ioneşti, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Ioneşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Ioneşti, Sat Ioneşti, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	19
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1978
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 20 - 14 -generator tip HVS 795/ 90 - 64
	2	**Denumire: CHE Ioneşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Ioneşti, Sat Ioneşti, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	19
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1978
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 20 - 14 -generator tip HVS 795/ 90 - 64
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Staţia 110 kV CHE Ioneşti	

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
				Staţia 20 kV CHE Ioneşti
14.	**Denumire: CHE Zăvideni ; Pi / CHE = 38,000 MW**			
	Adresă: Comuna Orleşti, Sat Aureşti, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Zăvideni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Orleşti, Sat Aureşti, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	19
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1979
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 20 – 13,7 -generator tip HVS 787/ 84 - 64
	2	**Denumire: CHE Zăvideni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Orleşti, Sat Aureşti, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	19
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1980
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 20 – 13,7 -generator tip HVS 787/ 84 - 64
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 110 kV CHE Zăvideni Staţia 20 kV CHE Zăvideni
15.	**Denumire: CHE Drăgăşani ; Pi / CHE = 45,000 MW**			
	Adresă: Oraşul Drăgăşani, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHE Drăgăşani - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Oraşul Drăgăşani, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	22,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1980
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 23 – 15,67 -generator tip HVS 762,5 / 94 - 60
	2	**Denumire: CHE Drăgăşani - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Oraşul Drăgăşani, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	22,5
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1981
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 23 – 15,67 -generator tip HVS 762,5 / 94 – 60

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 110 kV CHE Drăgăşani Staţia 20 kV CHE Drăgăşani
16.	**Denumire: CHEMP Bistriţa Prislop ; Pi / CHE = 1,800 MW**			
	Adresă: Comuna Costeşti, Sat Bistriţa, Judeţul Vâlcea			
	1	**Denumire: CHEMP Bistriţa Prislop - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Costeşti, Sat Bistriţa, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2007
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton Ganz Mavag -generator tip GA 120 / 64 - 8
	2	**Denumire: CHEMP Bistriţa Prislop - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Costeşti, Sat Bistriţa, Judeţul Vâlcea		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2007
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton Ganz Mavag -generator tip GA 120 / 64 - 8
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 20 kV
17.	**Denumire: CHE Strejeşti ; Pi / CHE = 50,000 MW**			
	Adresă: Comuna Strejeşti, Judeţul Olt			
	1	**Denumire: CHE Strejeşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Strejeşti, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1979
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 28 - 19 -generator tip HVS 797 / 95 - 60
	2	**Denumire: CHE Strejeşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Strejeşti, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1979
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 28 - 19 -generator tip HVS 797 / 95 - 60

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 110/10,5 KV
				Staţia 10,5/0,4 KV
				Staţia 20/0,4 KV
				Staţia 20/0,4 KV Staţia de pompe Poganu
18.	**Denumire: CHE Arceşti ; Pi / CHE = 38,000 MW**			
	Adresă: Comuna Pleşoiu, Judeţul Olt			
	1	**Denumire: CHE Arceşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Pleşoiu, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	19
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1980
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 20 – 13,7 -generator tip HVS 787 / 84 - 64
	2	**Denumire: CHE Arceşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Pleşoiu, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	19
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1980
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 20 – 13,7 -generator tip HVS 787 / 84 - 64
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	**Observaţii**
			Staţia 110/10,5 KV	
			Staţia 10,5/0,4 KV	
			Staţia 20/0,4 KV	
			Staţia 20/0,4 KV Staţia de pompe Teslui	
			Staţia 10,5/0,4 KV Sediu UHE Slatina	
			LEA 10,5 KV CHE Arceşti-LES Sediul UHE Slatina	Alimentare Hidroelectrica Serv Slatina
			DSG 0,4 KV	Alimentare LES 0,4 KV Ocolul Silvic Slatina
19.	**Denumire: CHE Slatina ; Pi / CHE = 26,000 MW**			
	Adresă: Comuna Slătioara, Judeţul Olt			
	1	**Denumire: CHE Slatina - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Slătioara, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1981
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 13,7 – 9,5 -generator tip HOSC 479 / 133 - 56
	2	**Denumire: CHE Slatina - Grupul nr. 2**		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Adresă: Comuna Slătioara, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1982
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 13,7 – 9,5 -generator tip GMOSC 479 / 145 - 56
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 110KV, Staţia 20 KV, Staţia 0,4KV
20.	**Denumire: CHE Ipoteşti ; Pi / CHE = 53,000 MW**			
	Adresă: Comuna Coteana, Judeţul Olt			
	1	**Denumire: CHE Ipoteşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Coteana, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	2	**Denumire: CHE Ipoteşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Coteana, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	3	**Denumire: CHE Ipoteşti - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Coteana, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	4	**Denumire: CHE Ipoteşti - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Comuna Coteana, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1986
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Servicii de transformare şi conexiune		STAŢIA / UN1 (kV) / UN2 (kV) / SN (MVA) / Tip serviciu Staţia 110 KV / 110 / 6,3 / 80 / conexiune pentru operatorul de distribuţie
		Instalaţii de distribuţie		Staţia 110KV Staţia 20 KV Staţia 0,4KV Racord LEA 20 KV Drăgăneşti –SI CHE Ipoteşti-SP Olteţ +PT20KV /0,4KV SP Olteţ (Staţia de Pompe Olteţ)
21.	**Denumire: CHE Drăgăneşti ; Pi / CHE = 53,000 MW**			
	Adresă: Oraşul Drăgăneşti-Olt, Judeţul Olt			
	1	**Denumire: CHE Drăgăneşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Oraşul Drăgăneşti-Olt, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	2	**Denumire: CHE Drăgăneşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Oraşul Drăgăneşti-Olt, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	3	**Denumire: CHE Drăgăneşti - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Oraşul Drăgăneşti-Olt, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	4	**Denumire: CHE Drăgăneşti - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Oraşul Drăgăneşti-Olt, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
		Servicii de transformare şi	STAŢIA / UN1 (kV) / UN2 (kV) / SN (MVA) / Tip serviciu	

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup			
		conexiune	Staţia 110 KV	110	6,3	80	conexiune pentru operatorul de distribuţie
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie			Observaţii	
			Staţia 110KV				
			Staţia 20 KV				
			Staţia 0,4KV			Hidroelectrica Serv SA Slatina (Secţie Reparaţii)	
			Racord LEA 20 KV Caracal Sud –Stoeneşti				
			SP Teslui Fărcaşele +PT 20 KV /0,4 K V			Staţia de Pompe Teslui Fărcaşele	
			SP Teslui Fărcaşele				
22.	**Denumire: CHE Frunzaru ; Pi / CHE = 53,000 MW**						
	Adresă: Comuna Babiciu, Judeţul Olt						
	1	**Denumire: CHE Frunzaru - Grupul nr. 1**					
		Adresă: Comuna Babiciu, Judeţul Olt					
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25			
		Puterea termică instalată	MWt	-			
		An PIF	-	1988			
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155			
	2	**Denumire: CHE Frunzaru - Grupul nr. 2**					
		Adresă: Comuna Babiciu, Judeţul Olt					
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25			
		Puterea termică instalată	MWt	-			
		An PIF	-	1988			
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155			
	3	**Denumire: CHE Frunzaru - Grupul nr. 3**					
		Adresă: Comuna Babiciu, Judeţul Olt					
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25			
		Puterea termică instalată	MWt	-			
		An PIF	-	1988			
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155			
	4	**Denumire: CHE Frunzaru - Grupul nr. 4**					
		Adresă: Comuna Babiciu, Judeţul Olt					
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25			
		Puterea termică instalată	MWt	-			
		An PIF	-	1989			
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup			
		Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
			Staţia 110 KV	110	6,3	80	conexiune pentru operatorul de distribuţie
		Instalaţii de distribuţie				Staţia 110KV; Staţia 20 KV; Staţia 0,4KV	

23.	**Denumire: CHE Rusăneşti ; Pi / CHE = 53,000 MW**			
	Adresă:Comuna Cilieni, Judeţul Olt			
	1	**Denumire: CHE Rusăneşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă:Comuna Cilieni, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	2	**Denumire: CHE Rusăneşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă:Comuna Cilieni, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1990
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	3	**Denumire: CHE Rusăneşti - Grupul nr. 3**		
		Adresă:Comuna Cilieni, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1990
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	4	**Denumire: CHE Rusăneşti - Grupul nr. 4**		
		Adresă:Comuna Cilieni, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1992
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155

		Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
			Staţia 110 KV	110	6,3	80	conexiune pentru operatorul de distribuţie

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Staţia 110KV	
			Staţia 20 KV	
			Staţia 0,4KV	
			PT6,3/0,4 KV Colonie Rusăneşti	Hidroelectrica Serv SA Slatina (Secţie Reparaţii)
24.	**Denumire: CHE Izbiceni ; Pi / CHE = 53,000 MW**			
	Adresă: Comuna Giuvarăşti, Judeţul Olt			
	1	**Denumire: CHE Izbiceni - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Giuvarăşti, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1996
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	2	**Denumire: CHE Izbiceni - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Giuvarăşti, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1998
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	3	**Denumire: CHE Izbiceni - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Comuna Giuvarăşti, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1997
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155
	4	**Denumire: CHE Izbiceni - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Comuna Giuvarăşti, Judeţul Olt		
		Puterea electrică instalată	MWe	13,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2000
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOTR 14,47 – 12,8 -generator tip SV 445 / 46 - 155

Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	Staţia 110 KV	110	6,3	80	conexiune pentru operatorul de distribuţie

Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Obs.
	Staţia 110KV	
	Staţia 20 KV	

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
			DSG 0,4 KV Dulapuri acţionare stavile –măsură debit SGA	Sistemul de Gospodărire al Apelor Olt (SGA Olt)
	Denumire: Depozit Fărcaşele			
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 20 KV		
	Denumire: Sediu UHE Slatina			
	Instalaţii de distribuţie	Instalaţii de distribuţie		Observaţii(consumatori)
		LES 20 KV Curţişoara –Sediu UHE Slatina +Staţia 20 KV Sediu UHE Slatina Staţia 10,5/0,4 kV		Sediu UHE Slatina
	Denumire:Baraj Galbenu			
	Instalaţii de distribuţie	LEA 6,3kV Galbenu		
	Denumire: STP Jidoaia			
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 110 kV Jidoaia Staţia 6 kV Jidoaia		
	Denumire: STP Petrimanu			
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 110 kV Petrimanu Staţia 6 kV Petrimanu		
	Denumire: STP Lotru aval			
	Instalaţii de distribuţie	Staţia 110 kV Petrimanu Staţia 20 kV Petrimanu Staţia 6 kV Petrimanu		
	Denumire: Instalaţii de distribuţie în jud. Vâlcea	Staţia 20 kV Staţia pompe Bratia Vale Staţia 20 kV Staţia pompe Topolog Staţia 20 kV Staţia pompe Olanu Staţia 20 kV Staţia pompe Bistriţa		

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

1.B.7. Sucursala Hidrocentrale Sebeş

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
1.	Denumire: CHE Gâlceag ; Pi / CHE = 150,000 MW			
	Adresă: Comuna Şugag, Sat Tău, Judeţul Alba			
	1	Denumire: CHE Gâlceag - Grupul nr. 1		
		Adresă: Comuna Şugag, Sat Tău, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1980
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 83,5 - 430 -generator tip HVS 396 / 215 - 10
	2	Denumire: CHE Gâlceag - Grupul nr. 2		
		Adresă: Comuna Şugag, Sat Tău, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1980
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 83,5 - 430 -generator tip HVS 396 / 215 - 10

	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
Servicii de transformare şi conexiune	Staţia Pompe 110/20 KV Gîlceag	110	20	10	conexiune cu FDEE Transilvania Sud –SDEE Alba
	Staţia 220KV Gîlceag		220		conexiune cu Transelectrica SA

	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
Instalaţii de distribuţie	LEA 20 KV Gâlceag II	SC HIDROSERV SEBEŞ
	PT 20/0,4 KV Baraj Oaşa	consumatori industriali+ casnic
	Staţia 0,4 KV centrala	SC HIDROSERV SEBEŞ
	Staţia 20 KV pompe Gâlceag	consumatori industriali+ casnic
	Staţia 20 KV Bloc tehnic CHE Galceag	Transfer prin bară pentru FDEE Electrica Transilvania Sud SDEE Alba

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
2.	**Denumire: CHE Şugag ; Pi / CHE = 150,000 MW**			
	Adresă: Comuna Şugag, Judeţul Alba			
	1	**Denumire: CHE Şugag - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Şugag, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1984
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 78 - 326 -generator tip HVS 463 / 160 - 14
	2	**Denumire: CHE Şugag - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Şugag, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	75
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1984
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 78 - 326 -generator tip HVS 463 / 160 - 14

Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
	Staţia 220 KV Şugag		220		conexiune cu Transelectrica SA

Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
	Staţia 0,4 KV centrala subterană CHE Şugag	MAPN
	PT 20/0,4 KV Castel Şugag	Consumator casnic
	PT 20/0,4 KV Baraj Tău	Consumator casnic
	Staţia 20 KV Bloc tehnic CHE Şugag	Transfer prin bară pentru FDEE Electrica Transilvania Sud – SDEE Alba

3.	**Denumire: CHE Săsciori ; Pi / CHE = 42,000 MW**			
	Adresă: Comuna Săsciori, Judeţul Alba			
	1	**Denumire: CHE Săsciori - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Săsciori, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	21
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 22 - 94 -generator tip HVS 316 / 130 - 16
	2	**Denumire: CHE Săsciori - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Comuna Săsciori, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	21
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 22 - 94 -generator tip HVS 316 / 130 - 16

		Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
			Staţia 10,5 KV/110 KV Săsciori	10,5	110	2x25	Transformare şi conexiune cu FDEE Transilvania Sud – SDEE Alba
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie				Observaţii
			Staţia 0,4 KV Bloc tehnic				SC Hidroserv Sebeş SA
			PT 20/0,4 KV baraj Obrejii de Căpalna				Consumatori casnici
			PT 20/0,4 KV Castel Săsciori				Consumatori casnici
			Staţia 20 KV Bloc tehnic CHE Săsciori				Transfer prin bară pentru FDEE Electrica Transilvania Sud –SDEE Alba

4.	**Denumire: CHE Petreşti ; Pi / CHE = 4,250 MW**			
	Adresă: Localitatea Petreşti, Oraş Sebeş, Judeţul Alba			
	1	**Denumire: CHE Petreşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Petreşti, Oraş Sebeş, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	2
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1983
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 2,16 – 9,5 -generator tip HOS 200 / 100 - 28
	2	**Denumire: CHE Petreşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Petreşti, Oraş Sebeş, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	2
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1983
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KOT 2,16 – 9,5 -generator tip HOS 200 / 100 - 28
	3	**Denumire: CHE Petreşti - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Petreşti, Oraş Sebeş, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,25
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1983
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700 -generator tip GA 100 / 40 - 10

		Servicii de transformare şi conexiune	STAŢIA	UN1 (kV)	UN2 (kV)	SN (MVA)	Tip serviciu
			Staţia 5,4/20 KV Petreşti	5,4	20	6,3	Transformare şi conexiune cu FDEE Transilvania Sud –SDEE Alba
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie				Observaţii
			Staţia 0,4 KV CHE Petreşti PT 20/0,4KV Centrul de Instructaj Staţia 20 KV CHE Petreşti				SC HIDROSERV SEBEŞ Transfer prin bară pentru FDEE Electrica Transilvania Sud–SDEE Alba

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
5.	**Denumire: MHC Obrejii de Căpâlna ; Pi / CHE = 0,140 MW**			
	Adresă: Comuna Săsciori, Sat Căpâlna, Judeţul Alba			
	1	**Denumire: MHC Obrejii de Căpâlna - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Comuna Săsciori, Sat Căpâlna, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,140
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2008
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Banki COT 0,15 – 19 -generator tip MA B5G355LB8 – B3
6.	**Denumire: MHC Cugir ; Pi / CHE = 0,108 MW**			
	Adresă: Cugir, Judeţul Alba			
	2	**Denumire: MHC Cugir - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Cugir, Judeţul Alba		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,108
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2009
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Banki COT 0,115 – 28,5 -generator tip MA B5G355LB10 – B3
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			PT 20/0,4 KV baraj Canciu (Cugir)	
7.	**Denumire: CHE Voila ; Pi / CHE = 14,200 MW**			
	Adresă: Localitatea Voila, Judeţul Braşov			
	1	**Denumire: CHE Voila - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Voila, Judeţul Braşov		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8,3 – 10,33 -generator tip HVS 525 / 63 - 56
	2	**Denumire: CHE Voila - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Voila, Judeţul Braşov		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8,3 – 10,33 -generator tip HVS 525 / 63 - 56
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
			Staţia 110 KV	
			Staţia 20 KV	
			LES 0,4 kV CHE Voila – Bloc de intervenţii	
8.	**Denumire: CHE Viştea ; Pi / CHE = 14,200 MW**			
	Adresă: Localitatea Viştea, Judeţul Braşov			
	1	**Denumire: CHE Viştea - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Viştea, Judeţul Braşov		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8,3 – 10,33 -generator tip HVS 525 / 63 - 56
	2	**Denumire: CHE Viştea - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Viştea, Judeţul Braşov		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1989
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8,3 – 10,33 -generator tip HVS 525 / 63 - 56
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Staţia 20 KV	
			Staţia 110 KV	
			LES 0,4 kV CHE Vistea – Bloc de intervenţii	
9.	**Denumire: CHE Arpaşu; Pi / CHE = 14,200 MW**			
	Adresă: Localitatea Cârţa, Judeţul Sibiu			
	1	**Denumire: CHE Arpaşu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Cârţa, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1991
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8,3 – 10,33 -generator tip HVS 525 / 63 - 56
	2	**Denumire: CHE Arpaşu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Cârţa, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1992
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8,3 – 10,33 -generator tip HVS 525 / 63 - 56
		Servicii de transformare şi conexiune		
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
			Staţia 110 KV	
			Staţia 20 KV	
10.	**Denumire: CHE Scoreiu ; Pi / CHE = 14,200 MW**			
	Adresă: Localitatea Porumbacu de Jos, Judeţul Sibiu			
	1	**Denumire: CHE Scoreiu - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Porumbacu de Jos, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1992
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8,3 – 10,33 -generator tip HVS 525 / 63 - 56
	2	**Denumire: CHE Scoreiu - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Porumbacu de Jos, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1993
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8,3 – 10,33 -generator tip HVS 525 / 63 - 56
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Staţia 110 KV	
			Staţia 20 KV	
11.	**Denumire: CHE Avrig ; Pi / CHE = 14,200 MW**			
	1	**Denumire: CHE Avrig - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Avrig, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1996
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8,3 – 10,33 -generator tip HVS 525 / 63 - 56
	2	**Denumire: CHE Avrig - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Avrig, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,1
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1996
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 8,3 – 10,33 -generator tip HVS 525 / 63 - 56
		Servicii de transformare şi conexiune		
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Staţia 110 KV	

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
			Staţia 20 KV	
			CHE Avrig-panouri servicii interne (bara 0,4 KV)	Mici consumatori
12.	**Denumire: CHE Robeşti ; Pi / CHE = 25,800 MW**			
	Adresă: Sat Robeşti, Comuna Câineni, Judeţul Sibiu			
	1	**Denumire: CHE Robeşti - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Sat Robeşti, Comuna Câineni, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	12,9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2012
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 17,5 – 12,02 -generator tip HVS 800 / 95 - 60
	2	**Denumire: CHE Robeşti - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Sat Robeşti, Comuna Câineni, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	12,9
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2012
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip KVB 17,5 – 12,02 -generator tip HVS 800 / 95 - 60
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Staţia 110 KV	
			Staţia 20 kV	
			LEA dublu circuit 20 kV Brezoi – Cornetu – Câineni	
			Linie 110 KV CHE Robeşti –CHE Cornetu	
13.	**Denumire: CHE Sadu 5 ; Pi / CHE = 15,400 MW**			
	Adresă: Localitatea Râul Sadului, Judeţul Sibiu			
	1	**Denumire: CHE Sadu 5 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Râul Sadului, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF		1955
		Prezentare		-turbină hidraulică tip Pelton Voith 8,4 MW - 500 rot/min -generator tip GS 260 / 84 - 12
	2	**Denumire: CHE Sadu 5 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Râul Sadului, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	7,7

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1955
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Pelton Voith 8,4 MW – 500 rot/min -generator tip GS 260 / 84 - 12
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Staţia 110 KV	
			LEA 20 kV PT Deal -Gâtul Berbecului	
			LEA 0,4 KV Sadu 5 -Colonie Sădurel	Consumatori casnici şi mici consumatori industriali
			LEA 0,4 KV PT- Gâtul Berbecului-baraj Negovanu	
14.	**Denumire: CHE Cibin ; Pi / CHE = 3,700 MW**			
	Adresă: Localitatea Gura Râului, Judeţul Sibiu			
	1	**Denumire: CHE Cibin - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Gura Râului, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	3,7
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1981
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FVM 3,7 – 53; 500 rot/min -generator tip GS 1-4180 KVA
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Staţia 20 KV	
			Panouri servicii interne (bara 0,4 KV)	Mici consumatori
15.	**Denumire: CHEMP Gura Râului ; Pi / CHE = 2,520 MW**			
	Adresă: Localitatea Gura Râului, Judeţul Sibiu			
	1	**Denumire: CHEMP Gura Râului - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Gura Râului, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,63
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 55 - 8
	2	**Denumire: CHEMP Gura Râului - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Gura Râului, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,63

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 55 - 8
	3	**Denumire: CHEMP Gura Râului - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Gura Râului, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,63
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 55 - 8
	4	**Denumire: CHEMP Gura Râului - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitatea Gura Râului, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,63
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 125 / 640 -generator tip GA 100 / 55 - 8
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Staţia 20 KV	
16.	**Denumire: MHC Răşinari ; Pi / CHE = 0,060 MW**			
	Adresă: Localitatea Răşinari, Judeţul Sibiu			
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Panouri servicii interne (bara 0,4 KV)	
17.	**Denumire: CHEMP Sadu 1 ; Pi / CHE = 1,680 MW**			
	Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu			
	1	**Denumire: CHEMP Sadu 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,26
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1896
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO Ganz; 375 rot/min -generator tip G 470 kVA
	2	**Denumire: CHEMP Sadu 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,36
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1896

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FV ASEA Vasteras -generator tip G 470 kVA
	3	**Denumire: CHEMP Sadu 1 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,26
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1896
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO Ganz; 375 rot/min -generator tip G 520 kVA
	4	**Denumire: CHEMP Sadu 1 - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,80
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230/720 -generator tip G 920 kVA
		Servicii de transformare şi conexiune	-	
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Staţia 20 KV	
			Staţia de 4 KV	
			Panouri servicii interne (bara 0,4 KV)	Mici consumatori
			LEA 0,4 kV PT baraj Sadu 1 –bazin compensator	Consumatori casnici şi mici consumatori industriali
18.	**Denumire: CHEMP Sadu 2 ; Pi / CHE = 1,540 MW**			
	Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu			
	1	**Denumire: CHEMP Sadu 2 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,36
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1926
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO Ganz 750 rot/min -generator tip G 830 kVA
	2	**Denumire: CHEMP Sadu 2 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,36
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1926
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO Ganz 750 rot/min -generator tip G 830 kVA
	3	**Denumire: CHEMP Sadu 2 - Grupul nr. 3**		
		Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu		

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea electrică instalată	MWe	0,43
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1926
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO Ganz 750 rot/min -generator tip G 1320 kVA
	4	**Denumire: CHEMP Sadu 2 - Grupul nr. 4**		
		Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,39
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1926
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO Ganz 750 rot/min -generator tip G 1320 kVA
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Staţia 20 KV	
			Staţia de 10 KV	
			Panouri servicii interne (bara 0,4 KV)	Mici consumatori
			LEA 0,4 kV PT Sadu 2 Lac –Baraj Sadu 2	Mici consumatori
19.	**Denumire: MHC Sadu sat ; Pi / CHE = 0,180 MW**			
	Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu			
	1	**Denumire: MHC Sadu sat - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,09
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700 -generator tip MIB 2 – X – 315 M90
	2	**Denumire: MHC Sadu sat - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Sadu, Judeţul Sibiu		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,09
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1987
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip EOS 700 -generator tip MIB 2 – X – 315 M90
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Panouri servicii interne (bara 0,4 KV)	
20.	**Denumire: CHEMP Boia 1 ; Pi / CHE = 2,000 MW**			
	Adresă: Localitatea Câineni, Judeţul Vâlcea			
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup	
				Panouri servicii interne (bara 0,4 KV)	Consumatori casnici
21.	**Denumire: CHEMP Târlung 1 ; Pi / CHE = 0,730 MW**				
	Adresă: Localitatea Săcele, Judeţul Braşov				
		Servicii de transformare şi conexiune		-	
		Instalaţii de distribuţie		Instalaţia de distribuţie	Observaţii
				Staţia 20 KV	
22.	**Denumire: CHEMP Târlung 3 ; Pi / CHE = 1,200 MW**				
	Adresă: Localitatea Săcele, Judeţul Braşov				
		Servicii de transformare şi conexiune		-	
		Instalaţii de distribuţie		Instalaţia de distribuţie	Observaţii
				Staţia 20 KV	
				Panouri servicii interne (bara 0,4 KV)	
23.	**Denumire: CHEMP Târlung 4 ; Pi / CHE = 1,200 MW**				
	Adresă: Localitatea Săcele, Judeţul Braşov				
		Servicii de transformare şi conexiune		-	
		Instalaţii de distribuţie		Instalaţia de distribuţie	Observaţii
				Staţia 20 KV	
				Panouri servicii interne (bara 0,4 KV)	Consumatori casnici
24.	**Denumire: CHEMP Sebeş ; Pi / CHE = 0,810 MW**				
	Adresă: Localitatea Hârseni, Judeţul Braşov				
		Servicii de transformare şi conexiune		-	
		Instalaţii de distribuţie		Instalaţia de distribuţie	Observaţii
				Staţia 20 KV	
25.	**Denumire: CHEMP Râşnov 3 ; Pi / CHE = 0,658 MW**				
	Adresă: Localitatea Râşnov, Judeţul Braşov				
		Servicii de transformare şi conexiune		-	
		Instalaţii de distribuţie		Instalaţia de distribuţie	Observaţii
				Panouri servicii interne 0,4 KV	Mici consumatori
26.	**Denumire: CHEMP Râşnov 4 ; Pi / CHE = 0,297 MW**				
	Adresă: Localitatea Râşnov, Judeţul Braşov				
	1	**Denumire: CHEMP Râşnov 4 - Grupul nr. 2**			
		Adresă: Localitatea Râşnov, Judeţul Braşov			
		Puterea electrică instalată	MWe	0,297	
		Puterea termică instalată	MWt	-	
		An PIF	-	1935	
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO Voith; 1500 rot/min -generator tip GS Siemens VFL 365 / 22 - 4	
27.	**Denumire: CHEMP Vulcan 1 ; Pi / CHE = 1,300 MW**				
	Adresă: Localitatea Vulcan, Judeţul Braşov				
	1	**Denumire: CHEMP Vulcan 1 - Grupul nr. 1**			
		Adresă: Localitatea Vulcan, Judeţul Braşov			

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
		Puterea electrică instalată	MWe	0,44
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1912
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Francis – Ganz ; 300 rot/min -generator tip GS Ganz - 550kVA
	2	**Denumire: CHEMP Vulcan 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Vulcan, Judeţul Braşov		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,86
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1912
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip Francis – Voith ; 375rot/min -generator tip GS Siemens VFW 536 / 17 - 16
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Panouri servicii interne 0,4 KV	Consumatori casnici
28.	**Denumire: CHEMP Vulcan 2 ; Pi / CHE = 0,850 MW**			
	Adresă: Localitatea Vulcan, Judeţul Braşov			
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Panouri servicii interne 0,4 KV	Mici consumatori şi Consumatori casnici
29.	**Denumire: CHEMP Bran 2 ; Pi / CHE = 1,612 MW**			
	Adresă: Localitatea Zărneşti, Judeţul Braşov			
	1	**Denumire: CHEMP Bran 2 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Zărneşti, Judeţul Braşov		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,806
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230 / 720 -generator tip GA 120 / 71 - 12
	2	**Denumire: CHEMP Bran 2 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Zărneşti, Judeţul Braşov		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,806
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1988
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230 / 720 -generator tip GA 120 / 71 - 12
		Servicii de transformare şi conexiune		-
		Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
			Panouri servicii interne 0,4 KV	Mici consumatori şi Consumatori casnici

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
30.	**Denumire: CHEMP Tohan 1 ; Pi / CHE = 1,800 MW**			
	Adresă: Localitatea Zărneşti, Judeţul Braşov			
	1	**Denumire: CHEMP Tohan 1 - Grupul nr. 1**		
		Adresă: Localitatea Zărneşti, Judeţul Braşov		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,90
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1994
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230 / 720 -generator tip GA 120 / 71 - 12
	2	**Denumire: CHEMP Tohan 1 - Grupul nr. 2**		
		Adresă: Localitatea Zărneşti, Judeţul Braşov		
		Puterea electrică instalată	MWe	0,90
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	1994
		Prezentare	-	-turbină hidraulică tip FO 230 / 720 -generator tip GA 120 / 71 – 12
31.	**Denumire: CHE Racoviţa; Pi / CHE = 37,760* MW**			
	Adresă: Comuna Racoviţa, Judeţul Sibiu			
	1	Denumire: **CHE RACOVIŢA - Grupul nr. 1**		
		Adresă: **Comuna Racoviţa, Judeţul Sibiu**		
		Puterea electrică instalată	MWe	18,880*
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2019
		Prezentare	-	-turbină hidraulică KVB 17,5-12,04 -generator sincron HVS 800/95-60 - Putere grup generator: 15,75 MW (*)Putere instalată: 18,880 MW conform Certificatului de racordare nr.70201995070 din 28.03.2019, emis de SDEE Transilvania Sud SA.
	2	Denumire: **CHE RACOVIŢA - Grupul nr. 2**		
		Adresă: **Comuna Racoviţa, Judeţul Sibiu**		
		Puterea electrică instalată	MWe	18,880*
		Puterea termică instalată	MWt	-
		An PIF	-	2019
		Prezentare	-	-turbină hidraulică KVB 17,5-12,04

Nr. CHE	Nr. grup	Denumire/ indicatori	UM	Indicatori Centrală/grup
				-generator sincron HVS 800/95-60 - Putere grup generator: 15,75 MW (*)Putere instalată: 18,880 MW conform Certificatului de racordare nr.70201995070 din 28.03.2019, emis de SDEE Transilvania Sud SA.
				Instalaţii electrice: Staţia electrică a CHE Racoviţa, 110/10,5 kV, 63 MVA este racordată prin LES 110 kV, la Staţia 110/20 kV Mârşa.

Denumire: DH Sibiu

Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
	Staţia 20kV + staţia 0,4 kV	Mici consumatori
	LES 0,4 kV DH Sibiu - blocuri	Mici consumatori + consumatori casnici

Denumire: Depozit Avrig

Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
	PT 20/ 0,4 kV	

Denumire: Depozit Voila

Instalaţii de distribuţie	Instalaţia de distribuţie	Observaţii
	PT 20/ 0,4 kV	

1.B.8. Centrala Electrică Eoliană (CEE) Crucea Nord

Nr. crt.	Denumire indicatori	UM	Indicatori Centrală/Grup
1	Denumire: **CENTRALA ELECTRICĂ EOLIANĂ (CEE) CRUCEA NORD**		
	Adresă: extravilanul com. Vulturu, Crucea, Pantelimon, jud. Constanţa		
	Puterea electrică instalată grup/centrală	MWe	108
	Puterea termică instalată grup/centrală	MWt	-
	An PIF	-	2014
	Prezentarea tipurilor constructive şi a caracteristicilor tehnice principale ale componentelor capacităţilor energetice de producere, precum şi a instalaţiilor electrice ale centralei	-	**- 36 grupuri generatoare eoliene** cu puterea unitară de **3 MW**, fiecare dintre acestea având următoarele caracteristici tehnice şi constructive: o tip turbină eoliană Vestas V 112, având diametrul rotorului de 112 m şi înălţimea turnului de 119 m, o generator sincron cu magneţi permanenţi, Un = 710 V; o convertor de frecvenţă 3800 kVA, 710/ 650 V o transformator 0,650/30 kV, 3450 kVA, amplasat în nacelă. - Aerogeneratoarele CEE CRUCEA NORD sunt conectate prin LES de 33 kV la o staţie de transformare 33/110 kV, 120 MVA. - Staţia electrică 33/110 kV, 1x120 MVA CEE CRUCEA NORD se racordează prin LES 110 kV la o staţie electrică nouă - Stupina 2 - 110/400 kV, 1x 250 MVA. Aceasta se racordează prin LES 400 kV în Staţia electrică Stupina 110/400 kV într-o celulă proprie 400 kV GIS.